

Wysokie Mazowieckie 04-06-2018r.

**Zakład Wodociągów Kanalizacji  
i Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**  
18-200 Wysokie Mazowieckie  
ul. 1 Maja 6  
tel. faks 86-275-08-88

*Ry*  
*05.06.2018*  
*[Signature]*



**Gmina Zambrów**  
ul. Fabryczna 3  
18-300 Zambrów

## **WARUNKI PODŁĄCZENIA DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE ZAMBRÓW.**

Dotyczy budowy przyłącza wodociągowego do rozbudowywanego budynku szkoły podstawowej na działce oznaczonej nr geodezyjnym 1473/2 w miejscowości Stary Skarżyn.

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Zambrów - Uchwała Nr 109/XV/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 22.06.2012r., uchwały nr XX/99/12, Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27.06.2012r., uchwały nr 108/XV/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 21.06.2012 r., wynikającego z nich Porozumienia Międzygminnego. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej w Wysokiem Mazowieckiem jako zarządzający urządzeniami stanowiącymi własność Gminy Zambrów dla celów realizacji zadania Gminy Zambrów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków określa następujące warunki podłączenia do gminnej sieci wodociągowej:

1. Wodę podłączyć od istniejącego wodociągu PVC 110 znajdującego się w działce nr 180. Włączenie do sieci wykonać za pomocą obejmy do nawiercania z zasuwą. Przyłączyce wybudować z rur PE PN 10 o przekroju wg potrzeb. Armatura firmy Hawle, AVK lub podobnej klasy producenta. Ciśnienie w sieci 0,35 Mpa. Pobór wody bez ograniczeń. Na przyłączy w budynku zamontować wodomierz firmy Sensus, Metron, Powogaz lub podobnej klasy producenta o przekroju dobranym wg przewidywanego poboru wody. Wodomierz zlokalizować za pierwszą zewnętrzną ścianą piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem



- wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-B-01706/AZ1.
2. Na podłączenie opracować projekt budowlano-wykonawczy. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.
  3. Projekt podlega uzgodnieniu z ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem.
  4. O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót.
  5. Po wybudowaniu przyłącza, zostanie zawarta umowa, która określa odpowiedzialność za przyłącze oraz sposób rozliczeń za świadczone usługi. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający tytuł prawny.
  6. Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Zakładu.
  7. Całość robót wykonać pod nadzorem uprawnionego pracownika ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem.

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Andrzej Michalski*

.....  
podpis