
ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY
ŚCIANA RED 60 + wełna mineralna
sanitariaty damskie +24 °C Φwym: 672 W
sanitariaty męskie +24 °C Φwym: 360 W
sanitariaty męskie +24 °C Φwym: 383 W
sekretariat +20 °C Φwym: 575 W
szatnia damska +24 °C Φwym: 672 W
szatnia męska +24 °C Φwym: 786 W
szatnia męska +24 °C Φwym: 786 W
szatnia trenera +24 °C Φwym: 304 W
wc trenera +24 °C Φwym: 252 W
wc +20 °C Φwym: 0 W
wc npe +20 °C Φwym: 198 W
pom. na sprzęt +20 °C Φwym: 42 W
magazyn sprzętu +20 °C Φwym: 412 W
sala sportowa +20 °C Φwym: 32628 W
kotłownia +20 °C Φwym: -429 W
komunikacja +20 °C Φwym: 1084 W
pokój nauczycielski +20 °C Φwym: 1618 W
wyjście pionem na dach do centrali NW-1
wyjście pionem na dach do centrali NW-2
Nagrzewnica wodna LEO L3 o mocy grzewczej Qgrz=23kW, tz/tp=70/50°C V=3400m3/h, masa:17,8kg Pel=340W, 230V, 50Hz przyłącze: 3/4" Wykonać cekonę nagrzewnicy z kątownika stalowego i siatki, Hmontażu=5,0m
przewód prowadzić jeden pod drugim wyjście przewodem w bruzdzie do nagrzewnicy
przewody prowadzić na całej długości w przestrzeni sufitu podwieszanego
przewód prowadzić jeden pod drugim
przejście p.poż
zejście przewodami w posadzce
zawór odcinający ślepowy
Zbiornik oleju
kanał odpowietrzający Ø100mm odprowadzić na dach
czujnik napełniania maksymalnego
zamknięcie rury napełniającej
szafka
OB-4_Dn40
OB-3_Dn25
OB-2_Dn25
OB-1_Dn25
Dn40
Dn20
Dn32
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
D31
D32
D33
D34
D35
D36
D37
D38
D39
D40