



Numer obrotu	29	30	
Opis	wentylator dachowy	Kuchnia powietrzna	
Moc [kW/Prąd [A]	-	-	
Przewód	N2XH-J 3x2,5mm²	N2XH-J 5x4mm²	
Nazwa obrotu	-	-	

BIURO 87A s.c. 45-231 OPOLE NIP 754-292-64-01 www.Biuro87a.com		ul. Oleska 87a 609 341 037 www.Biuro87a.com	fax: PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		Przebudowa hali wejściowego i pomieszczeń Izby Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu	
TYTUŁ RYSUNKU		TBA-P-2-II	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Krzysztof Nolepa	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	OP/L1256P/WBE/16		
DATA SPORZĄDZENIA	grudzień 2024		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Karol Wujec	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NUMER RYS. E-7.5
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	OP/L0737/POE/11		
DATA SPRAWDZENIA	grudzień 2024		