



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7
Opis	Zasilanie z RG 1F7	Ochrona przepięciowa	Kontrola faz	istn. obwody odbiorcza	istn. obwody odbiorcza	istn. obwody odbiorcza	istn. obwody odbiorcza
Moc [kW]/P[eq. A]	-	-	-	-	-	-	-
Przewód	YKY 5x10mm²	-	-	-	-	-	-
Nazwa obwodu	-	-	-	-	-	-	-

BIURO 87A s.c. 45-231 OPOLE NIP 754-292-64-01 ul. Oleska 87a 609 341 037 www.Biuro87a.com		Izaz: PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa hali wejściowego i pomieszczeń Izby Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu			
TYTUŁ RYSUNKU TBA-P-2-III			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA Krzysztof Nolepa	mgr inż.	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OP/L1256P/WBE/16	grudzień 2024		
DATA SPORZĄDZENIA			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO Karol Wujec	mgr inż.	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NUMER RYS. E-8.1
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OP/L0737/POOE/11	grudzień 2024		
DATA SPRAWDZENIA			