| PARTER BUD. A- ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ | | | |
|---|---|---|---|
| NR | NAZWA POM. | WYKOŃCZENIE | POW.(m.) |
| 0.01 | wiatrołap | | 10,00 |
| 0.02 | komunikacja_hol | | 103,90 |
| 0.03 | komunikacja | | 13,65 |
| 0.04 | pom. hig.- sanit. | | 4,62 |
| 0.05 | pom. hig.- sanit. | | 5,00 |
| 0.06 | pom. socjalne | | 7,42 |
| 0.07 | portiernia | | 7,20 |
| 0.08 | pom. socjalne | | 10,39 |
| 0.09 | pok. dla koordynatora | | 8,00 |
| 0.10 | rejestracja | | 14,36 |
| 0.11 | komunikacja- Izba P. | | 54,80 |
| 0.12 | pom. hig.- sanit. | | 3,72 |
| 0.13 | gabinet obserwacji | | 14,64 |
| 0.14 | pom. hig.- sanit. | | 6,45 |
| 0.15 | gabinet przyjęć ginekologicznych | | 33,23 |
| 0.16 | magazyn | | 3,03 |

| PARTER BUD. A- ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ | | | |
|---|---|---|---|
| NR | NAZWA POM. | WYKOŃCZENIE | POW.(m.) |
| 0.17 | gabinet przyjęć położniczych | | 17,71 |
| 0.18 | gabinet przyjęć noworodków | | 17,63 |
| 0.19 | komunikacja | | 19,58 |
| 0.20 | przebieralnia | | 4,95 |
| 0.21 | pom. techniczne | | 2,97 |
| 0.22 | pom. porządkowe | | 3,63 |
| 0.23 | brudownik | | 3,95 |
| 0.24 | komunikacja | | 28,90 |
| RAZEM | | | 399,73 |

Kurtyna powietrzna elektryczna SONINGER typ:G UARD 200E
Vw=480m3/h, Qgr=6,5-11,0kW, Nelr=1,2kW, U=400V, m=29,0kg

LEGENDA:
- PROJEKTOWANA WENTYLACJA MECHANICZNA - NAWIEW DO POMIESZCZEŃ (N1)
- PROJEKTOWANA WENTYLACJA MECHANICZNA - WYWIEW Z POMIESZCZEŃ (W1)
- PROJEKTOWANA WENTYLACJA MECHANICZNA - WYWIEW Z POMIESZCZEŃ SANITARNYCH (WC1)
- PROJEKTOWANY NAWIEWNIK WIROWO-PROMIENIOWY NP.: FLAKT TYP NWPA-12-1-1
- PROJEKTOWANY ZAWÓR WENTYLACYJNY NP.: FLAKT KE/KK-100...160, KE - NAWIEW, KK - WYWIEW
- PROJEKTOWANA KRATKA WENTYLACYJNA 1-RZĘDOWA Z PRZEPUSTNICĄ NP.: GRYF IT CSD 300x100mm
- PROJEKTOWANA PRZEPUSTNICA REGULACYJNA OKRĄGŁA JEDNOPŁASZCZYZNOWA
- KRATKA KONTAKTOWA (TRANSFEROWA) W DRZWIACH, Amin=220cm2

UWAGI (BRANŻA SANITARNA):
1. PRZEPUSTY WENTYLACJI PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE NALEŻY WYKONAĆ Z ZASTOSOWANIEM KLAP PPOŻ GWARANTUJĄCYCH ODPORNOŚĆ PRZEGRODY.
2. PRZEWODY WENTYLACJI NAWIEWNEJ (I WYWIEWNEJ - TYLKO ODDYSKI) IZOLOWAĆ MATAMI Z WEŁNY MINERALNEJ NA FOLII ALUMINIOWEJ O GRUBOŚCI: 40mm - W STREFIE OGRZEWANEJ I 80mm - W STREFIE NIEOGRZEWANEJ.
3. W MIEJSCACH MONTAŻU ELEMENTÓW REGULACYJNYCH PODLEGAJĄCYCH ZABUDOWIE NALEŻY ZAPEWNIĆ REWIZJĘ.
4. PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH DO MONTAŻU NA BUDOWIE WYKONAWCA WINIEN DOKONAĆ WIZJI LOKALNEJ I ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW Z RZECZYWISTYM STANEM OBIEKTU
5. PO ZMONTOWANIU I URUCHOMIENIU INSTALACJI WYKONAĆ REGULACJĘ WYDAJNOŚCI ZGODNIE Z ZALECENIAMI PROJEKTU POTWIERDZONĄ PROTOKOŁEM POMIAROWYM
6. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ TJ.: CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ I OPISEM TECHNICZNYM ORAZ WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANYMI
7. WSZELKIE ZMIANY WYKONAWCZE POWSTAŁE PODCZAS PRAC NA BUDOWIE NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.
8. URZĄDZENIA PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE STANOWIĄ JEDYNIE PROPOZYCJĘ ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH. MOŻLIWE JEST ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH DO PROJEKTOWANYCH.

BIURO 87A s.c. ul. Oleska 87a
45-231 OPOLE tel. 609 341 037
NIP 754-202-64-01 www.Biuro87a.com

| | |
|---|---|
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | Przebudowa holu wejściowego i pomieszczeń Izby Przyjęć w: Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu |
| TYTUŁ RYSUNKU | RZUT PARTERU - WENTYLACJA |
| IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA | mgr inż. Mateusz Pietrukaniec |
| PODPIS PROJEKTANTA | |
| NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | OPL/0911/POOS/13 |
| DATA SPORZĄDZENIA | grudzień 2024 |
| IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO | mgr inż. Rafał Kuchta |
| PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO | |
| NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | OPL/1905/PBS/21 |
| DATA SPRAWDZENIA | grudzień 2024 |
| SKALA RYS. | 1:50 |
| NUMER RYS. | PT-S-6 |