

Nr sprawy: DZP.26.63.2025

**Odpowiedzi na pytania**

**dotyczy: postępowania nr DZP.26.63.2025 na wykonanie robót rozbiórkowych wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na 4 części.**

Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.1320 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania zadane pytania, które wpłynęły za pośrednictwem platformy zakupowej tj.:

**Pytanie 1:**

RZGOWSKA BEZ NR - WG OGŁOSZENIA NALEŻY WYKONAĆ OGRODZENIE PANELOWA NATOMIAST W PROJEKCIE ROZBIÓRKI NIC NA TEN TEMAT NIE MA, A DZIAŁKA JEST TERAZ NIEOGRODZONA; ZATEM CZY ZACHODZI KONIECZNOŚĆ JEJ GRODZENIA, A JEŚLI TAK TO JAK MA PRZEBIEGAĆ OGRODZENIE?

**Pytanie 2:**

28 Pułku Strzelców Kaniowskich - czy podziemny budynek rozebrany ma być zgodnie z OPZ do poziomu gruntu, a część podziemna zasypana ziemią powinna zostać nienaruszona? Czy też piwnice mają być wyrwane z ziemi i dopiero wtedy otwór zasypać ziemią? Dodam, iż wyrwanie ścian podziemnych spowoduje zapadnięcie się drogi przebiegającej z tyłu za blokiem i trzeba będzie ją odtworzyć?

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami OPZ dotyczącego nieruchomości Rzgowska bn nie zachodzi konieczność ogradzania nieruchomości.

**Odpowiedź 2:**

W ramach prac projektowych należy przyjąć takie rozwiązania, aby można było bezpiecznie eksploatować sąsiednie obiekty budowlane po przeprowadzonych działaniach. Obiekt należy rozebrać 30 cm poniżej terenu, następnie zasypać ziemią.

**Jednocześnie informujemy, że sposób, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie tj. 31.03.2025 r.**

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Ogłoszenia, a treścią udzielonych wyjaśnień jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego

*Kierownik  
Wydziału Zamówień Publicznych*

*Jarosław Gąsiorek*