



WIDOK DACHU



LEGENDA

- Istniejąca instalacja odgromowa
- Drut stalowy ocynkowany $\Phi 8,0\text{mm}$
- Złącza systemowe na łączeniach

Zwody pionowe:

- Maszt odgromowy, podstawa betonowa 345mm, h=1,5m

Uwagi:

- Zwody poziome - drut stalowy ocynkowany $\Phi 8,0\text{mm}$,
- Przepusty na dach wykonać w technologii wodoszczelnej.

		EnTel Projekt Sp. z o.o. ul. Wągrowa 2 lok. C107, 61-369 Poznań NIP: 7822937883		Nr rysunku E-501
Inwestor: URZĄD GMINY KOMORNIKI UL. STAWNA 1, 62-052 KOMORNIKI				Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Objekt: ZASILANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO ZIELONY ZAKĄTEK W PLEWISKACH UL. ZIELARSKA 2, 62-042 PLEWISKA				Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Temat rysunku: RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA				Skala 1:100
Imię i nazwisko		Nr up. bud.	data	podpisy
Projektowa mgr inż. Marcin Gathiejewski		WKPI0483/PWOE/15	03.02.2025	
Opisowa mgr inż. Aleksandra Maciejewska			03.02.2025	
Sprawdza mgr inż. Wiesław Kapłon		WKPI0385/PWOE/09	03.02.2025	