


DETAL WYPEŁNIENIA LISTWY
ŚCIENNEJ KABLOWEJ NA
KORYTARZU



LEGENDA

NAZWA rozdzielnica/tablica obiektowa

NAZWA wypust kablowy

przejście między kondygnacjami

otworowanie Ø50mm

lista ścienna kablowa 60x40mm

KK...H... korytko kablowe KK szerokości ...mm / H wysokości ...mm
+ pokrywa - system zewnętrzny ciężki

SYMBOL	OPIS	Pn [kW]	Un [V]
AF1-AF6	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNE KLIMATYZACJI	3.30	230
AF7	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNE KLIMATYZACJI	3.80	230

Uwagi:

- Ostateczna lokalizacja urządzeń według projektów branżowych.
- Na etapie wykonawstwa należy zweryfikować dobrane przekroje oraz zabezpieczenia z kartami katalogowymi/dtr. wybranego modelu urządzenia.
- Należy skoordynować projekt instalacji elektrycznych z ostatecznymi projektami pozostałych branż na etapie wykonawstwa.
- Rysunki należy rozpatrywać razem ze schematami oraz opisem technicznym projektu.

System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
- podstawowa - przed dotykem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
- dodatkowa - przed dotykem pośrednim szybkie wyłączanie urządzenia

		EnTel Projekt Sp. z o.o. ul. Wągrowa 2 lok. C107, 61-369 Poznań NIP: 7822937883	Nr rysunku E-302
Inwestor: URZĄD GMINY KOMORNIKI UL. STAWNA 1, 62-052 KOMORNIKI		Stadium: PROJEKT TECHNICZNY	
Obiekt: ZASILANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO ZIELONY ZAKĄTEK W PLEWISKACH UL. ZIELARSKA 2, 62-042 PLEWISKA		Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Temat rysunku: BUDYNEK NR 3 - RZUT PARTERU - INSTALACJA SIŁOWA		Skala 1:100	
Imię i nazwisko	Nr up. bud.	data	podpisy
mgr inż. Marcin Gatniejewski	WKPI0483/PWOE/15	03.02.2025	
mgr inż. Aleksandra Maciejewska		03.02.2025	
mgr inż. Wiesław Kapłon	WKPI0385/PWOE/09	03.02.2025	