

Lublin dnia 02.06.2025r.

Zamawiający:
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin, woj. Lubelskie

Znak sprawy: AW/A-5/734/AZ/2025

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy zapytania do zaproszenia do złożenia oferty na „**Wykonanie przeglądów i pomiarów w branży elektrycznej w budynkach kompleksu Politechniki Lubelskiej**”

W dniu 02.06.2025r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie

Pytania i odpowiedzi

1. Pytanie nr 1

1. „W paragrafie 4 pkt 4 wzoru umowy mamy zapis: "Wykonawca wykona określone czynności pomiarowe i przeglądy bez zakłócania normalnego funkcjonowania Uczelni. Wszelkie czynności będą wykonywane w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00" Większość prac objętych umową (testy wyłączników RCD, pomiary rezystancji izolacji, prace konserwacyjne i sprawdzenie głównych zabezpieczeń wszystkich tablic i rozdzielni) wymaga wyłączenia zasilania. Czy zamawiający przewiduje wykonywanie ww. prac we wspomnianych we wzorze umowy godzinach 7-15? I czy brak zasilania w części obiektu przez okres kilkudziesięciu minut nie będzie traktowany jako istotne zakłócenie normalnego funkcjonowania uczelni?”

Odpowiedź:

W trosce o możliwość wykonania wszelkich prac objętych Umową bez zakłóceń normalnego funkcjonowania Uczelni, Zamawiający zaplanował je na miesiące wakacyjne i wrzesień, kiedy większość pracowników i studentów jest poza Uczelnią.

O planowanym rozpoczęciu prac, Wykonawca powinien poinformować Administratora obiektu, na terenie którego będą się one odbywały. Niezbędne wyłączenia zasilania mogą się odbywać wyłącznie w uzgodnieniu z Administratorem danego obiektu. On poinformuje odpowiednie osoby o możliwości wystąpienia pewnych utrudnień, aby zminimalizować stopień zakłóceń.

2. Pytanie nr 2

”W paragrafie 1 pkt.2 lit. f wzoru umowy jest zapis "f) wykonanie pozostałych świadczeń określonych w treści niniejszej Umowy i załącznikach do niej." Proszę o doprecyzowanie jakie pozostałe świadczenia Zamawiający ma na myśli i gdzie dokładnie zostały one wskazane?”

Odpowiedź:

Pełen zakres prac wymaganych przez Zamawiającego jest określony w załącznikach, czyli OPZ i wzór Umowy.

Zamawiający nie przewiduje zlecania Wykonawcy robót, nie ujętych w w/w załącznikach.