

WSZYSCY WYKONAWCY

WIZ.271.11.2025

Bełchatów, 2025.05.16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej)** prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
- Prawo zamówień publicznych, informujemy o wpłynięciu zapytań do postępowania j. w.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 14.05.2025 r.:

Pytanie 1

Odnosząc zapisu: „zasilacz o prądzie znamionowym zasilania max 500mA”

Pragniemy zwrócić uwagę, że zasilacze renomowanych producentów posiadają zakres regulacji prądu wysterowania w granicach 200mA - 1000mA. Warto zaznaczyć również, że przy znamionowym obciążeniu zasilacza, generuje on mniejszą moc bierną, niż przy zmniejszonej wartości obciążenia, co z kolei może wpływać na koszty związane z poborem mocy biernej. W związku z tym wnosimy o dopuszczenie zasilacza o prądzie znamionowym zasilacza max 1000mA.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu sterowania oświetleniem nie wymagającego montażu sterownika centralnego? Zastosowanie systemu działającego w oparciu o bezpośrednią komunikację sterowników (w oprawach) z systemem sterowania zapewnia większe bezpieczeństwo oraz szybkość przesyłania danych. Zamawiający nie musi w takim wypadku dublować sposobów sterowania (beziprzewodowego wraz z transmisją po sieci 230VAC).

Pytanie 3

Prosimy o dopuszczenie bezpośredniej komunikacji sterowników opraw oświetleniowych z systemem sterowania oraz lokalnej komunikacji między sterownikami w sieci

beprzewodowej o częstotliwości 2,4GHz. Zastosowanie tego typu rozwiązania pozwoli na uniknięcie zakłóceń sygnału wynikających z pracy na sieci energetycznej.

Pytanie 4

Prosimy o dopuszczenie do zastosowania sterowników opraw oświetleniowych montowanych w gnieździe Zhaga (Book 18) na oprawie oświetleniowej. Standard Zhaga jest wiodącym standardem umożliwiającym fizyczne połączenie oprawy oświetleniowej ze sterownikiem. Takie rozwiązanie nie wymaga zastosowania w słupie oświetleniowym dodatkowych urządzeń (np. konwerter sygnału) przez co jest prostsze w montażu i konserwacji

Odpowiedzi:


Ad. 1

Zamawiający wyjaśnia, iż należy zastosować oprawy z zasilaczem zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do postępowania.

Ad. 2,3,4

Zamawiający wyjaśnia, iż należy zastosować elementy systemu sterowania zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do postępowania.

Przewodnicząca komisji przetargowej


mgr Ilona Ostrowska

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1102595>
2. a/a.