



G M I N A F R Y S Z T A K
woj. PODKARPACKIE
ul. ks. Wojciecha Blajera 20,38-130 Frysztak
tel. (17) 2777-110, 2777-022, 2777-903, fax (17) 2777-920
e-mail: ug@frysztak.pl, www.frysztak.pl

Gpr.271.3.11.2025

Frysztak 11.02.2025 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SWZ

Postępowanie na dostawy z montażem Gpr.271.3.2025 :

„Dostawa z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,95 kW na terenie Stacji Uzdatniania Wody we Frysztaku w formie zaprojektuj i wybuduj”

w ramach projektu pn:

„Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie gminy Frysztak”

W związku z przesłanym pytaniem dotyczącym Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn: **Dostawa z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,95 kW na terenie Stacji Uzdatniania Wody we Frysztaku w formie zaprojektuj i wybuduj**” działając na podstawie art. 284 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t . Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie 1:

Nie znaleźliśmy paneli fotowoltaicznych, które spełniałyby wymagania przedstawione w PFU jeśli chodzi o ich parametry. Urządzenia, które chciałby zastosować inwestor w publicznym przetargu, powinny występować przynajmniej w trzech wariantach/modelach. Inaczej zaburzamy konkurencyjność. Proszę zmienić wymagania dla paneli PV.

Odpowiedź na pytanie 1.

W prowadzonym postępowaniu opis przedmiotu zamówienia nie narusza zasad uczciwej konkurencji w stosunku do wykonawców , dla wszystkich są one jednakowe , a na rynku dostępne są produkty o parametrach opisanych w Programie Funkcjonalno Użytkowym.

Wykonawca zadając pytanie do SWZ nie określił jakich parametrów miałyby dotyczyć zmiana.

Zamawiający stoi na stanowisku , iż zasada przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zachowania uczciwej konkurencji zobowiązująca zamawiającego do przygotowania dokumentów w postępowaniu w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, który nie wskazuje na konkretnego wykonawcę oraz nie eliminuje konkretnych wykonawców została zachowana w niniejszym postępowaniu i nie uniemożliwia złożenia oferty żadnemu z wykonawców , w tym nie powoduje sytuacji , iż jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych.

Powyższe nie oznacza ponadto że przepisy uniemożliwiają zamawiającemu opisanie wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia , które spełnią jego uzasadnione potrzeby, nawet jeśli określone przez niego warunki, ograniczą ilość potencjalnych wykonawców, którzy mogą przystąpić do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym, należy mieć na uwadze, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego winno służyć przede wszystkim zamawiającemu, który posiada interes w wyłonieniu wykonawców, którzy wykonają dla niego określone zadanie.

Tym samym, interpretacja zasady uczciwej konkurencji nie może być przeprowadzona wąsko.

Zamawiający ma prawo do ujęcia w opisie przedmiotu zamówienia takich elementów, które dla zamówienia są istotne, w celu ochrony jego uzasadnionych interesów.

Ustawodawca wskazuje, że przedmiot zamówienia, zgodnie z art. 99 Pzp opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy dostaw, usług, czy robót budowlanych.

Ustawodawca wskazuje w jaki sposób może nastąpić naruszenie zasady uczciwej konkurencji w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, jednocześnie wskazuje, iż opis przedmiotu zamówienia nie może być zbyt wąski i ograniczający konkurencję, z drugiej zaś strony podkreśla, że to zamawiający ma interes w udzieleniu zamówienia i powinien kierować się swoimi potrzebami.

Zamawiający ma prawo określić indywidualnie zakres i istotne elementy przedmiotu zamówienia, tak aby uzyskać świadczenie, które jest mu niezbędne z punktu widzenia prowadzonej działalności, zawężając tym samym przedmiot zamówienia do jednego lub kilku produktów.

Krajowa Izba Odwoławcza, w wyroku z 15 kwietnia 2024 r. sygn. akt KIO 1051/24 orzekła, że to „Zamawiający jest gospodarzem postępowania, co oznacza, iż to Zamawiający określa przedmiot zamówienia w sposób chroniący jego zobiektywizowany interes. Tym samym Zamawiający ma prawo określić zakres i istotne elementy przedmiotu zamówienia, tak aby uzyskać świadczenie, które jest mu niezbędne z punktu widzenia prowadzonej działalności, przy czym oczywistym jest, że każde określenie minimalnie wymaganych, czy też konkretnych parametrów nabywanego przedmiotu zamówienia, zawęża przedmiot zamówienia do jednego lub kilku produktów, oferowanych przez co najwyżej kilku, a często nawet jednego dystrybutora/dostawcę”.

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej ukształtował się pogląd, że nawet opis przedmiotu zamówienia dokonany w taki sposób, że wyłącznie jeden wykonawca może złożyć zgodną nim ofertę, może nie być poczytany za naruszenie zasad wyrażonych w art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy PZP – wyrok z dnia 4 stycznia 2018 r., KIO 2707/17.

Zatem zamawiający ma prawo tak sformułować opis przedmiotu zamówienia, aby odpowiadał jego potrzebom. Nie ma jednocześnie zakazu precyzowania wymagań, które w sposób proporcjonalny ograniczą ilość potencjalnych wykonawców, którzy mogą wziąć udział w postępowaniu.

Opis przedmiotu zamówienia ma źródło w uzasadnionych potrzebach zamawiającego, związanych z osiągnięciem celów założonych dla realizowanego projektu w tym parametrów instalacji odpowiadającej osiągnięciu określonych wskaźników objętych umową o dofinansowanie, zwłaszcza w zakresie mocy instalacji.

Każdy sposób opisu przedmiotu zamówienia może ograniczać konkurencję, w mniejszym lub większym stopniu, preferując niektórych wykonawców i wykluczając innych. Jednak konieczność przestrzegania zasady uczciwej konkurencji nie pozbawia zamawiającego prawa do uwzględnienia swoich specyficznych potrzeb w opisie przedmiotu zamówienia. Zatem przy jego tworzeniu, zamawiający może kierować się nie tylko przestrzeganiem zawartych w ustawie zasad, ale przede wszystkim swoim interesem w udzieleniu zamówienia publicznego w tym efektywności i jakości oferowanego przez wykonawcę produktu.

Zamawiający przychylając się do pytania/wniosku Wykonawcy dokonuje nieznacznej modyfikacji parametrów dla modułów fotowoltaicznych wymienionych poniżej w tabeli w celu zwiększenia konkurencyjności:

Parametry modułów	Wymagany minimalny parametr	Zakres dopuszczalnej tolerancji w odniesieniu do minimalnego wymaganego parametru (tolerancja)
Liczba ogniw	108 ogniw monokrystalicznych	Nie mniej niż 108
Typ ogniw	N-Type	równy N-Type
Moc P max (Wp)	450 Wp	równy 450Wp
Współczynnik sprawności modułu	22,50%	Nie mniejsza niż 22,50%
P _{max}	450 W	równe 450 W (wg STC)
V _{oc}	39,00 V	Nie mniejsze niż 39,00 V (wg STC)
V _{mp}	33,00 V	Nie mniejsze niż 33,00 V (wg STC)
I _{sc}	11,00 A	Nie mniejszy niż 11,00 A (wg STC)
I _{mp}	13,00 A	Nie mniejszy niż 13,00 A (wg STC)
Współczynnik temperatury dla P _{max}	0,300 %/°C	Nie większy niż 0,300 %/°C (wg STC)
Współczynnik temperatury dla I _{sc}	0,050 %/°C	Nie większy niż 0,050 %/°C (wg STC)
Współczynnik temperatury dla V _{oc}	0,250 %/°C	Nie większy niż 0,250 %/°C (wg STC)
Maks. napięcie układu (V)	1500 V _{DC}	Nie większy niż 1500 V _{DC}
Temperatura robocza	-40 °C do +85 °C	Nie mniejsza niż w zakresie -40 °C do +85 °C
Maksymalne obciążenie statyczne	5400 Pa/przód 2400 Pa/tył	Nie mniejsze niż 5400 Pa/przód, 2400 Pa/tył
Grubość ramy	30 mm	Nie mniejsza niż 30 mm
Wykonanie	Szkoło hartowane przód , grubość 3,20 mm rama z aluminium anodowanego	Nie mniejsza niż Szkoło hartowane szyby przedniej grubość minimum 3,20 mm rama z aluminium anodowanego
Odporność na gradobicie	grad o średnicy 25 mm, max. szybkość 23 m/s.	Nie mniejsza niż grad o średnicy 25 mm, max. szybkość 23 m/s.
Wymiary	Max. Wymiary 1850 x 1200 mm x40mm	Nie większa niż 1850 mm x 1200 mm x40mm
Tolerancja V _{oc} i I _{sc}	+ - 3%	Nie mniejsza niż + - 3%
Waga	25,00 kg	Nie większa niż 25,00 kg
Skrzynka przyłączeniowa	IP: 68 Liczba diod bypass: 3 Przewód sieciowy : min. 4 mm ²	Nie mniejsza IP: 68 Liczba diod bypass: 3 Przewód sieciowy : min. 4 mm ²
Złącze	Zgodne z MC4	równie MC4
Maksymalny prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego	25A	równie lub większe 25A

Zamawiający dokonuje również zmiany zapisu na stronie 33 PFU dotyczącego przedmiotowych środków dowodowych dla magazynów energii i w miejsce zapisu :

”Na etapie składania ofert Wykonawca przedstawi karty katalogowe magazynów energii oraz normy i certyfikaty VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN.38.3, lub równoważne jako przedmiotowe środki dowodowe . „

Dokonuje zmiany na zapis:

”**Na etapie składania ofert Wykonawca przedstawi karty katalogowe magazynów energii oraz normy i certyfikaty VDE2510-50, IEC62619, lub równoważne jako przedmiotowe środki dowodowe”**

Wójt

(-)

Jan Ziarnik

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1.Strona internetowa <https://platformazakupowa.pl/pn/frysztak>;

2.A/a