

**Strona internetowa
Prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Montaż instalacji klimatyzacji pomieszczeń I i II piętra w budynku Ratusza - etap I”**.

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) - przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

1. Ze względu na rozbieżności informacji pomiędzy SWZ, przedmiarem a dokumentacją techniczną proszę o potwierdzenie ze etap 1 obejmuje montaż klimatyzacji tylko 2 piętrze tj. 11 jednostek VRF.

Odp. Zadanie obejmuje montaż klimatyzacji dla całego opracowanego zakresu tj. dla I oraz II piętra. Nazwa zadania nie ma związku z etapowaniem opisanym w dokumentacji i obejmuje I i II piętro.

2. Proszę o potwierdzenie ilości jednostek klimatyzacji do montażu ze względu na rozbieżność między przedmiarem a projektem.

Odp. Przedmiar stanowi jedynie funkcję pomocniczą, należy przyjmować ilości z architektoniczno-budowlanego. Zgodnie z projektem na II piętrze opisanych jest 11 jednostek VRF + 1 jednostka w pomieszczeniu serwerowni, natomiast na I piętrze montaż obejmuje 7 jednostek.