



Legenda

- instalacja freonowa - rurociągi prowadzić maksymalnie pod stropem w obudowie z korytek maskujących
- instalacja skroplin z klimatyzacji, spadek 0,5%

UWAGA

- Średnice rurociągów wykonać zgodnie z kartami katalogowymi zastosowanych urządzeń
- Wszystkie przejścia przez ściany należy odpowiednio uszczelnić, a warstwy przegród budowlanych odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym
- Ramy montażowe pod zewnętrzne jednostki klimatyzacji zlokalizowane na elewacji budynku należy zakotwić bezpośrednio do muru bez tworzenia mostków termicznych z odtworzeniem izolacji
- Jednostki zlokalizowane na elewacji należy montować z zastosowaniem wibroizolatorów przeciwdrganiowych, a jednostki na dachu w systemie podkonstrukcji np. bigfoot

INWESTOR

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań

OPRACOWANIE

PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI KOMFORTU DLA POMIESZCZEŃ SZPITALA KLINICZNEGO IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K MARCINKOWSKIEGO PRZY UL. SZPITALNEJ 27/33 W POZNANIU WRAZ Z AKTUALIZACJĄ KOSZTORYSU



www.muton.pl

OPIS RYSUNKU

INSTALACJA FREONOWA - ODDZIAŁ VII

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|--------|---------|
| PROJEKT INSTALACJI FREONOWEJ | | NR UPRAWNIENIA | PODPIS | |
| PROJEKTANT | mgr inż. Jakub Makowski | WKP/0148/POOS/10 | | |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Patrycja Śliwa | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| BRANŻA | DATA | STADIUM | SKALA | NR RYS. |
| INSTALACJE SANITARNE | KWIECIEŃ 2025 | PROJEKT WYKONAWCZY | 1:100 | IS_07 |

Attention ! All rights reserved. / Wszelkie prawa zastrzeżone ! Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody 3M Projektanci Sp. z o.o. zabronione.