



Legenda

- instalacja freonowa - rurociągi prowadzić maksymalnie pod stropem w obudowie z korytek maskujących
- instalacja skroplin z klimatyzacji, spadek 0,5%

UWAGA

- Średnice rurociągów wykonać zgodnie z kartami katalogowymi zastosowanych urządzeń
- Wszystkie przejścia przez ściany należy odpowiednio uszczelnić, a warstwy przegród budowlanych odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym
- Ramy montażowe pod zewnętrzne jednostki klimatyzacji zlokalizowane na elewacji budynku należy zakotwić bezpośrednio do muru bez tworzenia mostków termicznych z odtworzeniem izolacji
- Jednostki zlokalizowane na elewacji należy montować z zastosowaniem wibroizolatorów przeciwdrganiowych, a jednostki na dachu w systemie podkonstrukcji np. bigfoot

INWESTOR Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego ul. Szpitalna 27/33 60-572 Poznań		<div></div> <div>www.muton.pl</div>		
OPRACOWANIE PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI KOMFORTU DLA POMIESZCZEŃ SZPILATA KLINICZNEGO IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K MARCINKOWSKIEGO PRZY UL. SZPITALNEJ 27/33 W POZNANIU WRAZ Z AKTUALIZACJĄ KOSZTORYSU				
OPIS RYSUNKU INSTALACJA FREONOWA - ODDZIAŁ XV TRANSPLANTACJI SZPIKU – DYŻURKA LEKARSKA				
PROJEKT INSTALACJI FREONOWEJ		NR UPRAWNIENIA		PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Jakub Makowski	WKP/0148/POOS/10		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Patrycja Śliwa			
BRANŻA INSTALACJE SANITARNE	DATA KWIECIEŃ 2025	STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA 1:50	NR RYS. IS_09
Attention ! All rights reserved. / Wszelkie prawa zastrzeżone ! Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody 3M Projektanci Sp. z o.o. zabronione.				