



Legenda

- instalacja freonowa - rurociągi prowadzić maksymalnie pod stropem w obudowie z korytek maskujących
- instalacja skroplin z klimatyzacji, spadek 0,5%

UWAGA

- Średnice rurociągów wykonać zgodnie z kartami katalogowymi zastosowanych urządzeń
- Wszystkie przejścia przez ściany należy odpowiednio uszczelnić, a warstwy przegród budowlanych odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym
- Ramy montażowe pod zewnętrzne jednostki klimatyzacji zlokalizowane na elewacji budynku należy zakotwić bezpośrednio do muru bez tworzenia mostków termicznych z odtworzeniem izolacji
- Jednostki zlokalizowane na elewacji należy montować z zastosowaniem wibroizolatorów przeciwdrganiowych, a jednostki na dachu w systemie podkonstrukcji np. bigfoot

INWESTOR  
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego  
ul. Szpitalna 27/33  
60-572 Poznań

OPRACOWANIE  
**PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI KOMFORTU DLA POMIESZCZEŃ SZPITALA KLINICZNEGO IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K MARCINKOWSKIEGO PRZY UL. SZPITALNEJ 27/33 W POZNANIU WRAZ Z AKTUALIZACJĄ KOSZTORYSU**



[www.muton.pl](http://www.muton.pl)

OPIS RYSUNKU **INSTALACJA FREONOWA - BUDYNKI ADMINISTRACJI, II PIĘTRO**

PROJEKT INSTALACJI FREONOWEJ		NR UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	<b>mgr inż. Jakub Makowski</b>	<b>WKP/0148/POOS/10</b>	
OPRACOWAŁ	<b>mgr inż. Patrycja Śliwa</b>		
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE	DATA	KWIECIEŃ 2025
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	1:100
		NR RYS.	IS_02