

PYTANIA 2

Odpowiedzi na pytanie zadane przez potencjalnego Wykonawcę dotyczące przetargu:

Renowacja magistrali wodociągowej w ul. Brzeskiej we Włocławku. Nr ref 281.27.2025.

Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, z późn. zm), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

W związku z zapisami SWZ i odpowiedzią na pytanie dotyczącą technologii renowacji wodociągu która stanowi przedmiot zamówienia zwracam się z prośbą o zmianę warunków udziału zamówienia, to jest wykreślenia z pkt. 2. warunku zdolności technicznej lub zawodowej części dotyczącej wykonania przynajmniej jednego zadania w technologii crackingu o średnicy minimum 250 mm. Biorąc pod uwagę że technologia crakingu nie jest przez Państwa dopuszczana zwracam się o usunięcie jej z treści SWZ dot. wiedzy i doświadczenia.

Proponowany zapis warunku:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

a) co najmniej dwa zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji magistral/ sieci wodociągowych zlokalizowanych w terenie zurbanizowanym o łącznej długości co najmniej 500 mb i średnicy minimum 250 mm, w tym przynajmniej jedno zadanie metodą bezwykopową o średnicy minimum 250 mm i długości minimum 400 mb.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia zapis punktu II. 2. 2. 1 SWZ w następujący sposób:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

a) co najmniej dwa zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji magistral/ sieci wodociągowych zlokalizowanych w terenie zurbanizowanym o łącznej długości co najmniej 500 mb i średnicy minimum 250 mm, w tym przynajmniej jedno zadanie metodą bezwykopową (w technologii CIPP (cured-inplace pipe) przy pomocy rękawa z włókna szklanego o średnicy minimum 250 mm i długości minimum 400 mb).

Włocławek, dnia 05.06.2025 r.