

Szczecin, dnia 02 kwietnia 2024 r.

15.WOG.SZP.2712.43.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do agregatów prądotwórczych, mobilnych zespołów elektrycznych, aparatu obliczeniowo-analitycznej skażeń oraz zasilania nadwozi specjalnych”.

Nr referencyjny postępowania: **24-ZP-03-25-43**

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Proszę jeszcze o sprawdzenie pozycji 5.Akumulator BR-AB.1234.01 według naszej wiedzy posiada 38ah. Produkt równoważny Yuasa o podanych wymiarach posiada 26ah a nie 30-34ah.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść zapisu w poz. 5 na:

Akumulator żelowy BR-AB. 1234-01, 38Ah,
pozostałe wymiary akumulatora pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że w związku z ww. informacjami na podst. art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w załączniku nr 2 – Formularz cenowy. Zmieniony Formularz cenowy zostanie niezwłocznie opublikowany na stronie internetowej prowadzonego postępowania.