

**Strona internetowa  
Prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Montaż instalacji klimatyzacji pomieszczeń I i II piętra w budynku Ratusza - etap I”**.

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) - przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

1. Proszę o informację w jaki sposób ma zostać zamontowana kratka wentylacyjna w oknie "wole oko" . Rozumiem że futryna okna zostaje i do niej mamy zamontować kratkę? czy Zamawiający zezwala na wiercenie w futrynie okien? Z czego wykonane są futryny okien?

**Odp. Kratka wentylacyjna ma być montowana w ramie okna w technologii umożliwiającej jej demontaż i montaż okna, zgodnie z projektem. Okna i ramy są drewniane, Zamawiający zezwala na nawiercanie w zakresie wymaganym do prawidłowego funkcjonowania przyjętej technologii.**