

Starogard Gdański, dnia 17.04.2025 r.

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg
w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: Ulepszenie nawierzchni dróg powiatowych metodą „slurry seal”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy do komponowania mieszanki mineralnej stosowanej do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej do wytworzenia warstwy ścieralnej w technologii Slurry Seal, Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa grubego innego niż kruszywo bazaltowe przy założeniu, że kruszywo grube będzie mieć właściwości nie gorsze niż kruszywo bazaltowe?

W szczególności dotyczy to parametrów fizycznych jak: kategoria LA (odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego) oraz kategoria PSV (odporność na polerowanie kruszywa grubego).

Odpowiedź:

Tak.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Termin składania ofert upływa 22.04.2025 r. o godzinie 12:00

Dariusz Kurzyński
(Kierownik Zamawiającego
lub jego pełnomocnik)