



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie
Wielkopolskim
ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Dział Obsługi Klienta
ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 22 444 33 33
e-mail: gorzow@psgaz.pl

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
1230UL. WYSZYŃSKIEGO 89,91 W
GORZOWIE WLKP.
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 89-91
66-400 Gorzów Wielkopolski

Nasz znak: W900/0000170703/00001/2024/00000

Gorzów Wielkopolski, 08.01.2025

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

**Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m³/h.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.12.2024 r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z późn. zm.), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): budynek wielorodzinny, adres: Gorzów Wielkopolski, rondo kard. Stefana Wyszyńskiego 89-91, nr działki: 971, gmina Gorzów Wielkopolski - Obszar Rozliczeniowy Ciepła spalania (ORCS)¹: CS070002
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:
 - Przygotowanie posiłków
 - Przygotowanie CWU
 - Ogrzewanie pomieszczeń
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Łączna moc urządzeń [kW]
Kuchnia 4 palnikowa	10	12	120
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)	24	6	144
Łączna moc [kW]			264

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - Moc przyłączeniowa 15 [m³/h];
 - Roczny odbiór paliwa gazowego: 9600 [m³/rok]
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - Przyłącze istniejące niskiego ciśnienia.
 - Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski, kard. Stefana Wyszyńskiego 89.
- Ciśnienie paliwa gazowego:

¹Wartość ORCS dostępna na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa - Mapa ORCS i jakość gazu (psgaz.pl)

- 7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
- 8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek wielorodzinny, adres: Gorzów Wielkopolski, rondo kard. Stefana Wyszyńskiego 89-91, nr działki: 971
- 8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na zewnętrznej ścianie budynku.
- 8.3. Charakterystyka układu pomiarowego:
- 8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R130 - 4 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej, status urządzenia: istniejące.
- 8.3.2. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 7 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej, status urządzenia: istniejące.
- 8.3.3. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej, status urządzenia: projektowane.
- 8.4. Wymagania dotyczące redukcji:
- 8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: Kurek główny zlokalizowany na przyłączu przed gazomierzem na zewnętrznej ścianie budynku
10. Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.
11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
12. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
- 12.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
- 12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
- 12.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wydania.
15. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:
- 16.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnątrznych opracowaniach PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
- 16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
- 16.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
- 16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:
Modernizacja instalacji gazowej w budynku polegać będzie na wymianie instalacji od istniejącego kurka głównego DN 50 zlokalizowanego na ścianie zewnętrznej budynku, stanowiącego kurek główny dla instalacji oraz granicę własności PSG Sp. z o.o.
- Podejścia pod układy pomiarowe montować na zewnątrz lokali mieszkalnych, wyłącznie za pomocą mono złączy o rozstawie 130 mm, w szafkach ochronnych, tak aby spód gazomierza był nie wyżej niż 1,80 m od poziomu podłogi. Na każdym pionie należy zamontować zawór odcinający, umożliwiający odcięcie części instalacji gazowej w budynku. Prace na instalacji należy wykonać własnym kosztem i staraniem.
Przebudowa może odbyć się wyłącznie za zgodą właścicieli lub współwłaścicieli w/w budynku.
Informujemy, że montaż, demontaż, opłombowanie układów pomiarowych związane z remontem lub wymianą instalacji gazowej są usługami odpłatnymi wykonywanymi na zlecenie odbiorcy gazu zgodnie z Taryfą PSG Sp. z o.o.

L. p.

Numer PoD

Kod kreskowy

1. 8018590365500051440683 
Adres: Gorzów Wielkopolski ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 89 lokal nr 2
2. 8018590365500051451450 
Adres: Gorzów Wielkopolski ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 89 lokal nr 6
3. 8018590365500051490473 
Adres: Gorzów Wielkopolski ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 89 lokal nr 3
4. 8018590365500051510294 
Adres: Gorzów Wielkopolski ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 89 lokal nr 5
5. 8018590365500051532548 
Adres: Gorzów Wielkopolski ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 89 lokal nr 1
6. 8018590365500051536935 
Adres: Gorzów Wielkopolski ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 89 lokal nr 4
7. 8018590365500051451641 
Adres: Gorzów Wielkopolski ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 91 lokal nr 6
8. 8018590365500051505269 
Adres: Gorzów Wielkopolski ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 91 lokal nr 4
9. 8018590365500051507706 
Adres: Gorzów Wielkopolski ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 91 lokal nr 3
10. 8018590365500051553215 
Adres: Gorzów Wielkopolski ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 91 lokal nr 5
11. 8018590365500091872079 
Adres: Gorzów Wielkopolski ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 91 lokal nr 1
12. 8018590365500096809919 
Adres: Gorzów Wielkopolski ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 91 lokal nr 2

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Dokument został zaakceptowany przez:
PIOTR STRZAŁKOWSKI, Kier. Sekcji Przyłączania
Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracował/a: Małgorzata Maćkowiak

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient
2. W900

