

Kłodzko, dn. 25.02.2025 r.

ZDP.241.4.15.2025

nr postępowania **ZDP.241.4.2025**

nazwa zadania: „**Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku km 10+406**”

W odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło na platformę zakupową Zamawiającego w dniu 25.02.2025 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytanie do ogłoszonego postępowania przetargowego, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację w/w zadania:

PYTANIE NR 1

Prosimy o wyjaśnienie dot. wzmocnienia konstrukcji taśmami z włókien węglowych, zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami zostało to policzone na 3 przęsła, a obiekt jest obiektem 4 przęsłowym.

Proszę o jednoznaczną informację czy 1 przęsło nie wymaga wzmocnienia?

Na 4 przęsła wartość taśmy wynosi odpowiednio (licząc na jedną nitkę)

80x1,4mm -> 3 /taśmy/ x 4 /przęsła/ x 14m /dł. taśmy/ x 8 /belek/ = 1344m

60x2,6mm -> 2/taśmy/ x 4 /przęsła/ x 14m /dł. taśmy/ x 8 /belek/ = 896m

Proszę o jednoznaczną odpowiedź.

AD. 1

Zamawiający potwierdza ilości Oferenta. W załączeniu skorygowany kosztorys pomocniczy.

mgr Maciej Bielas

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Kłodzku

.....
Kierownik Zamawiającego