



2.REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
04-470 Warszawa, ul. Marsa 110

Warszawa, dnia 27.05.2025 r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
NUMER POSTĘPOWANIA: D/64/2025**

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna zawiadamia, że w postępowaniu na **dostawę prefabrykatu rowu strzeleckiego (trapez) 170x70-100x4-8cm**, wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż udzielił następujących wyjaśnień:

Wniosek: Proszę o uszczegółowienie wymagań w zakresie stosowanej mieszanki betonowej do produkcji min o klasę ekspozycji i rodzaje surowców.

Jakie są wymagane dodatkowe parametry typu min. mrozoodporność, nasiąkliwość itp.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymagane są poniższe parametry betonu:

Klasa betonu C30/37

Beton o klasie ekspozycji: XF1

Wymagania zgodnie z normą PN-EN 12620

Kruszywo naturalne, łamane (granit lub bazalt) o uziarnieniu maksymalnym 16 mm

Mrozoodporność F100

Nasiąkliwość do $\leq 5\%$

Zamawiający dokona stosownej zmiany w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia dodając pkt. 3 WYMAGANIA TECHNICZNE - wymagania dotyczące betonu.

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SWZ, dokonał zmiany treści SWZ. Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz termin składania ofert pozostaje bez zmian.

KOMENDANT

/-/ plk Artur STOPKA