przyziemie 1:200

parter 1:200

EI120
kier.: RG3.3
W3.1: PWP/RG3.3
W3.2: PWP/RG3.3A
W3.2: PWP/RG3.3B

W1.1: PWP/RG3.1
W1.2: PWP/RG3.1A
W1.2: PWP/RG3.1B
W2.1: PWP/RG3.2
W2.2: PWP/RG3.2

do RG3.1
W1.1: PWP/RG3.1
W1.2: PWP/RG3.1A
W1.2: PWP/RG3.1B

istn. rozdz. główna budynku RG 3.2

W2.1: PWP/RG3.2
W2.2: PWP/RG3.2

W1.1: PWP/RG3.1
W1.2: PWP/RG3.1A
W1.3: PWP/RG3.1B
W2.1: PWP/RG3.2
W2.2: PWP/RG3.2
W3.1: PWP/RG3.3
W3.2: PWP/RG3.3A
W3.3: PWP/RG3.3B

istn. rozdz. główna budynku RG 3.3

RG3.3/ZPWP2

W3.1: PWP/RG3.3
W3.2: PWP/RG3.3A
W3.3: PWP/RG3.3B

istn. rozdz. główna budynku RG 3.1

RG3.1/COD1
RG3.1/CSP1
RG3.1/CSP2

RG3.1/ZPWP1

PWP

W1.1: PWP/RG3.1
W1.2: PWP/RG3.1A
W1.3: PWP/RG3.1B
W2.1: PWP/RG3.2
W2.2: PWP/RG3.2
W3.1: PWP/RG3.3
W3.2: PWP/RG3.3A
W3.3: PWP/RG3.3B

do PWP
W1.1: PWP/RG3.1
W1.2: PWP/RG3.1A
W1.3: PWP/RG3.1B

PWP — wymiana przycisków sterujących PWP:
3x przycisk sterujący z diodami LED czerwoną i zieloną 24VDC
RG3.1, RG3.2, RG3.3
SO3.1A – zas. podstawowe RG3.1
SO3.1B – zas. rezerwowe RG3.1
SO3.2 – zas. RG3.2
SO3.3A – zas. podstawowe RG3.3
SO3.3B – zas. rezerwowe RG3.3

Istniejące rozdzielnice.

CSOD1 — istn. centrale oddymiania

CSP2 — istn. centrale SSP

zespół kablowy E90, typy kabli wg. schematów

prowadzenie kabla w górę/dół.

proj. zasilacz ppoż 230VAC/24VAC 3A 18Ah

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary należy zweryfikować z natury.
2. Zapoznać się z całością dokumentacji na przedmiotową inwestycję.
3. Zapoznać się z dokumentacją powykonawczą budynku.
4. W przypadkach wątpliwych należy zasięgnąć opinii autora niniejszego opracowania.
5. Dokładne lokalizacje wszystkich wypustów zasilających należy ustalić na budowie. Przewody zostawiać z zapasem min. 5 m.
6. Wszystkie przejścia przez ściany/stropy oddzielenia pozarowego należy uszczelnić pozarowo do klasy takiej jak klasa tych oddzieleń, za pomocą atestowanych przepustów.
7. Prace nie mogą w żaden sposób naruszać ani modyfikować konstrukcji nośnej budynku.
8. Wszystkie urządzenia elektryczne należy podłączać zgodnie z DTR producenta.
9. Na dachu dostosować instalację odgromową budynku.

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

REMONT WYŁĄCZNIKÓW GŁÓWNYCH W ROZDZIELNICACH RG3.1, RG3.2, RG3.3 W BUDYNKU KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ I RATOWNICTWA MORSKIEGO NA TERENIE UCMMIT

TEMAT

ADRES: ul. Powstania Styczniowego 9B, 81–519 Gdynia, dz. nr 1702, 1711, obr. Redłowo–0025

STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT	mgr inż. Adam Ćwik upr. proj. POM/0010/PWOE/15 spec. inst. sieci, instalacje i urządzenia elekr. i elektroenerg.
NAZWA RYSUNKU	Plany instalacji elektrycznych – przyziemie, parter

DATA	SKALA	NR RYSUNKU
11. 2023	1:200	E01