RG3.1 Rozdzielnica główna bud. kliniki

Arkusz 6



TYP ODBIORU	ZASILANIE UPS-ów								SERWER	
OBWÓD	UPS1.1	UPS1.2	USP2	UPS3					LAN	
Typ przewodu	isnt. YDY 5x6		isnt. 3x LgY 1x10	isnt. 3x LgY 1x10					isnt. YDY 3x2,5	
MOC [kW]	6		6	9						
OPIS	UPS 1	BYPASS UPS 1	Rozdz. RUPS 2	Rozdz. RUPS 3	rezerwa	rezerwa	rezerwa		serwer	zasilanie serwera z sekcji podstawowej
INNE/UWAGI										

Nr	Zmiana	Data	Nazw.		
				Data	11.2023
				Wyk.	Adam Ćwik POM/0010/PWOE/15
--				Spr.	. .
				Norma	--

Tytuł: Wymiana rozdzielnicy RG3.1 w budynku Kliniki Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego na terenie UCMMiT

Adres: 81–519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b

Inwestor: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Rozdzielnica RG3.1 Rozdzielnica główna bud. kliniki

= główna

+ parter

Inne

Nr rysunku ES01

Arkusz 6

Il. ark. 7