

Gdańsk, dnia 10.04.2025r.

Strona internetowa DRMG

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 2, przy ul. Zgody II/6 w Gdańsku, w celu wykonania dźwigu osobowego i dostosowania budynku do obowiązujących przepisów ppoż.”

nr ref. 42/BZP-U.510.41.2025/AS

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający, art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.), udziela poniższego wyjaśnienia:

Pytanie 3:

Mam pytanie odnośnie instalacji elektrycznej, w plikach umieszczonych na platformie nie ma rysunków rozdzielnic Rg oraz rozdzielnic oddziałowych, ponadto brak oznaczenia miejsca rozdzielnic oddziałowych na rysunku.

Odpowiedź:

W zakresie etapu 1 nie przewiduje się prac przy rozdzielniach piętrowych. Rg znajduje się na kondygnacji parteru w portierni (lokalizację z z zaznaniem RG przedstawiono na rysunku A1 architektura).

W zakresie prac przy RG:

- montaż zabezpieczenia obwodu zasilania windy (opis techniczny pkt 2.4.7)
- montaż zabezpieczenia zasilania oświetlenia szybu windowego (opis techniczny pkt 2.4.7)
- montaż zabezpieczenia zasilania obwodu oświetlenia w części objętej etapem 1 (zabezpieczenie nadprądowe B10)

Krzysztof Małkowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 10-04-2025