



RZ.271.12.2025

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 u.p.z.p. na zadanie pn.: **Budowa, przebudowa i wymiana oświetlenia na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry.**
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.12.2025.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający zmienia w Tomie III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”:

1. W Zadaniu 3 - Oświetlenie ul. Pionierów Jeleniej Góry, ul. Boczna i Plac Kościelny

1) zapis pkt 4), który otrzymuje brzmienie:

*„4) Montaż 36 szt. punktów oświetlenia parkowego, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową:
Słupy – czarne, wyblyszczone, anodowane aluminiowe słupy o wysokości 4 m, zabezpieczone elastomerem od podstawy do wysokości wnęki, posadowione na prefabrykowanych betonowych fundamentach.*

Oprawy – stylizowane, czarne, aluminiowe oprawy parkowe ze źródłem światła typu LED, komunikujące się z systemem bezprzewodowego sterowania oświetleniem drogowym będącym w posiadaniu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze;

UWAGA

Lokalizacja słupów ma być uzgadniana w terenie z przedstawicielem Zamawiającego”.

2) zapis pkt 5), który otrzymuje brzmienie:

„5) Montaż 20 szt. naświetlaczy oświetlających budynek Bazyliki św. Erazma i św. Pankracego”.

3) zapis pkt 6), który otrzymuje brzmienie:

„6) Montaż 10 szt. naświetlaczy oświetlających/iluminujących pomniki znajdujące się przy Bazylice św. Erazma i św. Pankracego”.

2. W zadaniu 4 – Iluminacja Pl. Ratuszowego i budynku Ratusza

1) Zapis pkt 4.1. ppkt 1) lit. c), który otrzymuje brzmienie:

„c) Montaż 29 szt. punktów iluminacji Pl. Ratuszowego”.

2) Zapis pkt 4.1. ppkt 1) lit. d), który otrzymuje brzmienie:

„d) Montaż 29 szt. izolowanych bezpiecznikowych/fazowych, neutralnych i zerowych złącz kablowych do punktów iluminacji Pl. Ratuszowego”.

3) Zapis pkt 4.1. ppkt 2) lit. d), który otrzymuje brzmienie:

„d) Montaż 27 szt. wodoodpornych (IP65) skrzynek rozdzielczych z bezpiecznikowym/fazowym, neutralnym i zerowym złączem kablowym oraz z kablami typu OnPd (H07RN-F) 3x1,5mm², zasilającymi oprawę, naświetlacz lub reflektor”.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie.

Anna Tokarczyk

Przewodniczący komisji przetargowej