



UWAG!

- 1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN/SS
- 2/ Napięcie zasilania 4 002,30V
- 3/ Rozdzielnie zaamykane na kluczu, II klasa izolacyjności, stopień ochrony P 40
- 4/ W rozdzielni zapewnić minimum 30% rezerwy

<div>STUDIO ARCHITEKTURY BOBER</div>	Tytuł: TABLCA ROZDZELCZA T03 ZAKRES ROZBUDOWY		Temat: BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKÓW OCHRONY POŻAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2				
			Lokalizacja: 44-310 Radlin, ul. Mieleskiego 13 Działka nr 1962/114, 2252/114, 2253/114 Jednostka ewidencyjna: 241502_1 Radlin, Obręb ewidencyjny: 241502_1.0001 Radlin				
	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
	Projektował: mgr inż. Tomasz BIENEK	SLK/0898/PWOE/05 SLK/IE/3861/06	w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne			II 2024	%
	Sprawdził: Jerzy Fojcik	118/90 SLK/IE/3590/01	w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne		Branża:	Faza:	Rys. nr :
					IE	P.T	IE-11
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE							