

Opis przedmiotu zamówienia – wykaz adresowy.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu i konserwacji systemu oddymiania w budynkach zarządzanych przez Zarząd Lokali Miejskich:

Lp.	RON	Adres	Administrator nieruchomości	Ilość klap w szt.
1	„POŁUDNIE”	Rogozińskiego 15	Paulina Szafarz vel Szafarczyk 510932103	2
2	„ZACHÓD”	Więckowskiego 32	Zbigniew Nastarowicz 798 735 636	2
3	„ZACHÓD”	Legionów 57	Krzysztof Grudziński 887 507 267	4
4	„ZACHÓD”	Mielczarskiego 28/30	Krzysztof Grudziński 887 507 267	1
5	„ZACHÓD”	Wapienna 15	Katarzyna Antoszevska 665 017 445	1
6	„ZACHÓD”	Gdańska 35	Magdalena Strzelecka- Chudzia 798736791	4
7	„ZACHÓD”	Objazdowa 17	Antoszevska Beata 510928831	1
8	„ZACHÓD”	Al. Tadeusza Kościuszki 47	Bożena Bojdo 798 – 735 - 961	2
9	„ŚRÓDMIEŚCIE”	Sienkiewicza 48	Kalina Kacprzak 887507257	1
10	„ŚRÓDMIEŚCIE”	Sienkiewicza 67	Kalina Kacprzak 887507257	1

11	„ŚRÓDMIEŚCIE”	Sienkiewicza 71	Aldona Antonkiewicz 798 731 938	1
12	„ŚRÓDMIEŚCIE”	Piotrkowska 110	Agnieszka Skibińska 798734702	1
13	Wydział Lokali Użytkowych	Mała 2 – Hala Targowa	Dariusz Płonek, Tomasz Szadkowski 608038476	12
14	Wydział Lokali Użytkowych	Piotrkowska 317 – Hala Targowa „Górnjak”	Jacek Szmit, Stanisław Brzozowski 785038475	10

Wykonawca zobowiązany jest do :

- 1) sprawdzenia poprawności działania centrali sterowania,
- 2) sprawdzenia stanu połączeń elektrycznych,
- 3) optycznego skontrolowania urządzeń systemu,
- 4) sprawdzenia i określenia stanu akumulatorów,
- 5) sprawdzenia mocowania klap i przesmarowania okuć,
- 6) sprawdzenia poprawności podłączenia i działania siłowników,
- 7) wywołania alarmu poprzez uruchomienie przycisku alarmowego (otwarcie klap),
- 8) sprawdzenia poprawności funkcjonowania systemu oraz drożności otworów napowietrzających,
- 9) sprawdzenia stanu uszczelek,
- 10) skontrolowania mechanicznego mocowania urządzeń,
- 11) sprawdzenia rezystencji izolacji przewodów sygnałowych (wykonanie pomiarów),
- 12) Po wykonanych czynnościach, sporządzenia protokołu przeglądu serwisowego i konserwacyjnego oraz złożenie go we właściwym terenie Rejonie Obsługi Najemców,
- 13) utrzymania urządzeń w stanie zapewniającym bezpieczeństwo eksploatacji i sprawność techniczną,
- 14) wykonanie dodatkowych prac naprawczych systemu w sytuacji tego wymagającej, na dodatkowe zlecenie.