

Drygały 15.01.2025 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

MONTAŻ STACJI UZDATNIANIA WODY W BUDYNKACH MIESZKALNYCH O ADRESACH:
PILCHY 24 PILCHY 27.

Zamówienie polega na:

1. Doborze, dostawie i montażu w pomieszczeniach piwnic budynków mieszkalnych jednorodzinnych o adresach Pilchy 24 i Pilchy 27 gm. Pisz, bezobsługowych urządzeń do uzdatniania wody, pobieranej z własnych ujęć wody (studni głębinowych o głębokości do 30 m) zlokalizowanych na działkach nr 841/2 i 165 obręb Pilchy, na potrzeby gospodarstw domowych i użytkowników nieruchomości w ilości do 4 osób dla każdej z nieruchomości, w celu jej uzdatnienia do poziomu dopuszczalnych wskaźników jakości wody używanej do celów bytowych potwierdzonymi wynikami fizykochemicznego i bakteriologicznego badania wody pobranej ze wskazanych przez Zamawiającego w budynku punktów czerpania wody (w ilości po 2 zawory czerpalne w każdym z budynków).
2. Zamawiający wymaga aby instalacje do uzdatniania wody dodatkowo wyposażone były co najmniej w 1 filtr mechaniczny.
3. Wykonanie wypustów gniazdowych na potrzeby podłączenia stacji uzdatniania wody oraz sterylizatorów UV,
4. Wykonaniu w budynkach mieszkalnych dezynfekcji wewnętrznych instalacji wewnętrznych wraz z armaturą czerpalną,
5. Wykonanie wszelkich niezbędnych podłączeń oraz prób zapewniających sprawne działanie wykonanych instalacji uzdatniania wody.
6. Wykonaniu badań wody pobranych z zaworów czerpalnych i przedstawieniu Zamawiającemu sprawozdań z badań fizykochemicznych i bakteriologicznych, potwierdzających, iż próbki pobranych wód przekraczają wartości parametryczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
7. Zamawiający wymaga, aby zrealizowane przedmioty niniejszego zamówienia objęte zostały 3-letnim okresem rękojmi, a na zamontowane urządzenia do uzdatniania wody, Wykonawca udzielił gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od daty odbioru wykonanego przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji krótszej niż 36 miesięcy – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
8. Każdy z zainteresowanych Wykonawców ma prawo do dokonania wizji lokalnej w miejscach realizacji zamówienia, po uprzednim telefonicznym ustaleniu z osobami użytkującymi budynki o adresach Pilchy 24 i Pilchy 27 możliwego terminu przeprowadzenia wizji.

Osobami z którymi należy kontaktować się są: Bartłomiej Borowski tel. 514894331 w zakresie oględzin piwnicy budynku o adresie Pilchy 24 oraz Elżbieta Marczak tel. 508478976 w zakresie oględzin piwnicy budynku o adresie Pilchy 27.

a) Załączniki:

- 1) kserokopie wyników badania fizykochemicznych i bakteriobiologicznych próbek wody pobranych z ujęć wody na dz. 841/2 i 165 obręb Pilchy i zaworów czerpalnych w budynkach mieszkalnych o adresach Pilchy 24 i Pilchy 27– 4 szt
- 2) mapka z geodezyjnego pomiaru powykonawczego działki 841/2 oraz 165 obręb Pilchy
- 3) wzór umowy

Sporządził:

zatwierdził: