


Załącznik nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia - Część V
Warunki uzbrojenia sieci ciepłowniczej



**Zarząd Transportu Miejskiego
w Lublinie
ul. Nałęczowska 14
20-822 Lublin**

Pa. P. Zurewski
L. 24

Odpowiedź na pismo z dnia: 09.10.2023 r.
Nasz znak: TS.070.15/2023

Data: 2023 -10- 2 5

Dotyczy: *lokalizacji wiat przystankowych*

W odpowiedzi na Państwa pismo nr ET.083.IT.1.2023 z dnia 9 października 2023 roku, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Lublinie informuje, że przy projektowaniu wiat przystankowych należy uwzględnić minimalną ich odległość od skrajni rurociągów sieci ciepłych równą 1m.

Z poważaniem

Dyrektor ds. Technicznych

Andrzej Rusek
Andrzej Rusek

Otrzymują:
1 x adresat
1 x TS

Łączy nas ciepło

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-822 Lublin, ul. Puławska 28, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS 0000492350, REGON 430980913, NIP 712-01-50-496, Kapitał zakładowy 87.879.240.00 PLN (wpłacony w całości), tel. 81 741 00 72, fax 81 740 60 32, Pogotowie Ciepłe tel. 993, Centrum Zgłoszeń tel. 327 788 988, info@lpec.pl, www.lpec.pl

20°C
WSPIERAMY AKCJĘ
WWW.20STOPNI.PL