



Bolków, dnia 03 marca 2025 r.

ID.271.6.2025

Strona internetowa prowadzonego postępowania.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **„Wykonanie i montaż 3 szt. drewnianych wiat przystankowych”**

W związku z pytaniem skierowanym do Zamawiającego, Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Czy TLC można zastąpić deską klejoną o grubości 8cm?

Odp.: Tak. Zamawiający wyraża zgodę aby alternatywnie konstrukcja ścian wiaty była wykonana z drewna klejonego warstwowo o grubości 8 cm.