



Gmina Stronie Śląskie

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. 74 811-77-11, fax. 74 811-77-32, e-mail: gmina@stronie.pl, www.stronie.pl

GKP.271.24.2025.LS

Stronie Śląskie, 21.03.2025r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania: prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn.: **Odbudowa muru oporowego w ciągu drogi gminnej nr 119927D w obrębie Stronie Lasy**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320- dalej ustawa Pzp) Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie nr 1: Z dokumentacji wynika, że rdzeń żelbetowy ma szer. 24cm, prosimy zatem o podanie jakie ma być uzyskane nachylenie muru do skarpy w celu ustalenia szerokości rdzenia u podstawy na danym odcinku muru.

Odp.: Przewidywany jest rdzeń pionowy: grubość rdzenia u podstawy: 35 cm, grubość przy krawędzi 15 cm, średnia grubość 24-25cm.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

z up. BURMISTRZA

[Podpis]
Zastępca Burmistrza

Kierownik zamawiającego lub osoba
upoważniona do podejmowania
czynności w jego imieniu