



--- istn. linia kablowa oświetlenia do odtworzenia

○ istn. latarnia do odtworzenia

L13/1 nr latarni

Prace wykonywać zgodnie z normą N SEP E-004
W miejscu skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu:
- projektowane kable układać w rurze ochronnej
- prace wykonywać ręcznie

Pod wjazdami, drogami oraz przepustami kabel układać w rurze ochronnej, wykorzystać istniejące przepusty pod drogami

 ul. Topolowa 6 62-068 Rostarzewo tel. 696 097 772 biuro@nevtech.pl		
Temat opracowania: Odtworzenie sieci elektroenergetycznej 0,4kV		
Tytuł rysunku: PLAN SYTUACYJNY		
Adres bud.: gm. Świebodzin, Rudgerzowice		
Inwestor: Gmina Świebodzin ul. Rynkowa 2 66-200 Świebodzin		
Projektant: mgr inż. Dawid Furmaniak WKP/0192/POOE/17		
Data: 07-2023	Skala: 1:1000	Branża / nr rys.: elektryczna / E1b