

Opis przedmiotu zamówienia
dla zadania pn. Awaryjna wymiana kotła c.o. w budynku mieszkalnym o adresie Drygały ul. Zielona 8/2.

I. Dane ogólne:

Budynek mieszkalny –zlokalizowany jest w miejscowości Drygały na działce ewidencyjnej nr 3125/19 obręb 0006- Drygały.

Przedmiotowe zadanie obejmuje:

- a. wymianę kotła c.o. Moderator 20 kW wraz z wyniesieniem z piwnicy, na kocioł na drewno MPM DS WOOD PLUS 18 kW,
- b. wymianę i uzupełnienie akcesoriów niezbędnych do prawidłowej instalacji w/w kotła jak: zawór różnicowy, pompa obiegowa, zawór mieszający kondensacyjny, zawory odcinające, manometr, niezbędne odcinki rurociągów i kształtki oraz wykonanie podejść pod planowany montaż zbiornika akumulacyjnego,
- c. dokonanie niezbędnych prób i sprawdzeń instalacji.

Kocioł MPM WOOD PLUS 18 kW zakupił Zamawiający i zostanie on przekazany Wykonawcy celem realizacji zadania .

Zamawiający : Nadleśnictwo Drygały, Drygały ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska

II. Materiały wyjściowe:

- mapa ewidencyjna w skali 1:1000 z lokalizacją budynku mieszkalnego o adresie Drygały ul. Zielona 8/2,
- instrukcja obsługi kotła MPM DS WOOD PLUS,
- zmodyfikowany schemat instalacyjny podłączenia kotła c.o. z istniejącą instalacją,

III. Stan zagospodarowania działki:

Działka nr 3125/19 położona jest w obrębie 0006 Drygały, na której znajdują się:

- budynek mieszkalny – ½ bliźniaka konstrukcji murowanej,
- budynek gospodarczy o konstrukcji murowanej,
- ogrodzenie,

Wjazd i wejście na teren działki odbywają się istniejącymi wjazdami i wejściem .

IV. Projektowane zagospodarowanie działki:

Jak dotychczas bez zmian .

V. Inne dane:

- Nieruchomość zabudowana nr 3125/ 19 obręb 0006 Drygały nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Planowane zadanie nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót budowlanych, nie spowoduje także zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

VI. Infrastruktura techniczna i zestawienie powierzchni: istniejąca bez zmian

VII. Infrastruktura techniczna:

Zaopatrzenie w wodę: istniejące

Odprowadzenie ścieków : istniejące

Zaopatrzenie w energię elektryczną: istniejące

Wody opadowe: odprowadzane powierzchniowo po terenie działki.

Sporządził: Andrzej Żebrowski