

Jaświły, 18.04.2025 r.

Zamawiający

Gmina Jaświły

Jaświły 7

19-124 Jaświły

WYKONAWCY

(uczestnicy postępowania)

RI.271.3.2025

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa dwóch agregatów prądotwórczych oraz centralnego zasilacza awaryjnego UPS wraz z montażem**” wpłynęło zapytanie o zapisy SWZ: Zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytanie 1.

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający w sposób bardzo szczegółowy opisał produkt jednego producenta – EATON, przedstawiając wiele danych konkretnego modelu urządzenia nie mających istotnego wpływu na parametry techniczne i niezawodność układu, m.in. to, że centralny zasilacz awaryjny UPS ma mieć konfigurację faz wejście/wyjście: 3/3,3/1,1/1. Prosimy o podanie jednej konfiguracji w jakiej rzeczywiście ten centralny zasilacz awaryjny UPS ma pracować, przecież Zamawiający dokładnie wie jakie odbiory i z jakim wejściem/wyjściem ma to urządzenie zasilać? Tak jak wspomnieliśmy powyżej taki wymóg konkretnie wskazuje na rozwiązanie producenta - EATON co ma tylko i wyłącznie na celu ograniczenie rynku i zachowania uczciwej konkurencji co jest sprzeczne z art. 16. ustawy PZP.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zasilanie trójfazowe urządzeń teleinformatycznych stosowane jest ze względu na równomierne obciążenie faz. Proszę o złożenie oferty na sprzęt zgodny ze specyfikacją. Zaoferowany sprzęt może być klasy równej lub wyższej.

Pytanie 2.

Zamawiający dla centralnego zasilacza awaryjnego UPS w punkcie 22 wymaga zarówno max. rozmiaru zestawu (UPS+bypass zew.+bateria akumulatorów) – nie więcej niż 18U, a także że wszystkie moduły powinny być przystosowane do montażu w szafie Rack 19", powinny mieć taką samą architekturę i wysokość nie większą niż 3U każdy. Taki wymóg konkretnie wskazuje na rozwiązanie producenta - EATON, który stosuje moduły jednofazowe 3U, co łącznie przy pracy trójfazowej daje 9U. Taki zapis wymogu 3U jest sztuczny co ma tylko i wyłącznie na celu ograniczenie rynku i zachowania uczciwej konkurencji co jest sprzeczne z art. 16. ustawy PZP. Czy Zamawiający podtrzyma tylko wymóg dla całości rozmiaru zestawu – nie więcej niż 18U?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Wymagania dotyczące maksymalnego rozmiaru zestawu UPS+bypass zew+bateria wynoszące 18U wynikają z ilości wolnego miejsca w szafie Rack. Proszę o złożenie oferty na sprzęt zgodny ze specyfikacją. Zaoferowany sprzęt może być klasy równej lub wyższej.

Pytanie 3.

Zamawiający dla centralnego zasilacza awaryjnego UPS wymaga aby: „oferowany UPS powinien być wyposażony w system nieciągłego ładowania baterii. Do oferty należy dołączyć opis sposobu zarządzania pracą baterii. W opisie powinny znaleźć się informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie powinien być krótszy niż 14 dni. Opis powinien być dokumentem firmowym producenta”. Jest to opis opatentowanego systemu firmy EATON – ABM – Advanced Battery Management – żaden inny produkt nie posiada okresu spoczynkowego tzw. restingu – 14 dni, każdy z producentów wdraża swój własny autorski system ładowanie chroniący baterie w związku z tym czy Zamawiający może zastosować tu zapis: „oferowany UPS powinien być wyposażony w system nieciągłego ładowania baterii. Należy dołączyć opis sposobu zarządzania pracą baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Opis powinien być materiałem firmowym producenta”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Proszę o złożenie oferty na sprzęt zgodny ze specyfikacją. Zaoferowany sprzęt może być klasy równej lub wyższej. Okres spoczynkowy 14 dni jest okresem minimalnym.

Pytanie 4.

Zamawiający dla centralnego zasilacza awaryjnego UPS wymaga aby: „interfejsy komunikacyjne: SNMP – karta sieciowa Gigabit Ethernet, zgodność ze standardem cyberbezpieczeństwa UL 2900 oraz IEC 62443, szyfrowanie TLS 1.2.”. Czy Zamawiający może zastosować tu zmianę na: „interfejsy komunikacyjne: SNMP – karta sieciowa Gigabit Ethernet, zgodność ze standardem cyberbezpieczeństwa UL 2900, szyfrowanie TLS 1.2. Należy przedstawić certyfikat potwierdzający spełnianie wymaganych norm, wystawione przez niezależną jednostkę badawczą”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Proszę o złożenie oferty na sprzęt zgodny ze specyfikacją. Zaoferowany sprzęt może być klasy równej lub wyższej.

W związku wyjaśnieniami Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.