

Kłodzko, dn. 25.02.2025 r.

ZDP.241.4.9.2025

nr postępowania **ZDP.241.4.2025**

nazwa zadania: „**Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku km 10+406**”

W odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło na platformę zakupową Zamawiającego w dniu 20.02.2025 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytanie do ogłoszonego postępowania przetargowego, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację w/w zadania:

PYTANIE NR 1

Proszę o potwierdzenie czy wzmocnienie taśmami oraz matami należy wykonać tylko na 3 przęsłach? Nie uwzględniając przęsła od strony Dworca PKP? W odpowiedzi poniżej od Zamawiającego jest informacja o 3 przęsłach, które zostały policzone na podstawie zamieszczonego rysunku M-3, na którym nie są wrysowane . "W kosztorysie należy przyjąć taśmy dla 1 nitki:

80x1,4mm -> 3 /taśmy/ x 3 /przęsła/ x 14m /dł. taśmy/ x 8 /belek/ = 1008m.

60x2,6mm -> 2/taśmy/ x 3 /przęsła/ x 14m /dł. taśmy/ x 8 /belek/ = 672m."

Proszę o potwierdzenie informacji.

AD. 1

Wzmocnienie należy wykonać dla obu nitek.

mgr Maciej Bielas

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Kłodzku

.....
Kierownik Zamawiającego