	Nr obwodu		COD1	COD2					PV	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12
	Opis	Zasilanie YAKYżo 4x95mm2	Centralka oddymiania CSO	Centralka oddymiania CSO	UKŁAD PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU Urządzenie wykonawcze DH-PWP-1 (UW) - 400A	SZYNA UZEMIAJĄCA	Kontrola zasilania	Ograniczniki przepięć typu 2	INSTALACJA PV	OŚWIETLENIE AWARYJNE	Oświetlenie klatka 1/2	Oświetlenie klatka 23/2	Oświetlenie korytarz DALI	Oświetlenie pom. -1.03,-1.02	Oświetlenie pom. -1.05	Oświetlenie pom. -1.05	Oświetlenie pom. -1.09	Oświetlenie pom. -1.09	Oświetlenie pom. -1.10	Oświetlenie pom. -1.11,-1.12	Oświetlenie pom. -1.07
	Moc [kW]								-	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Nr obwodu	G01	G02	G03	G04	G05	G06	G07	G08	G09	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	G20	G21	G22
Opis	Gniazda pom. 11/2	Gniazda pom. 7/2	Gniazda pom. 7/2	Gniazda pom. 7/2, 8/2	Gniazda pom. 7/2,8/2	Gniazda pom. 9/2,10/2	Gniazda pom. 9/2	Gniazda pom. 10/2	Gniazda pom. 12/2	Gniazda pom. 14/2	Gniazda pom. 14/2	Gniazda pom. 15/2	Gniazda pom. 15/2	Gniazda pom. 13/2	Gniazda pom. 16/2	Gniazda pom. 24/2	Gniazda pom. 24/2	Gniazda pom. 24/2	Gniazda pom. 24/2	Gniazda pom. 25/2	Gniazda pom. 27/2	Gniazda pom. 27/2
Moc [kW]	1,5	3,0	3,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Nr obwodu	G23	G24	G25	G26	G27	G28	G29	G30	G31	G32	G33	G34	G35	G36	G37	G38	G39	G40	G41
Opis	Gniazda pom. 28/2	Gniazda pom. 28/2	Gniazda pom. 29/2	Gniazda pom. 29/2	Gniazda pom. 30/2,26/2	Gniazda pom. 26/2	Gniazda pom. 17/2	Gniazda pom. 17/2	Gniazda pom. 19/2	Gniazda pom. 19/2	Gniazda pom. 18/2	Gniazda pom. 21/2	Gniazda pom. 21/2	Gniazda pom. 20/2	Gniazda pom. 22/2	Gniazda pom. 6/2	Gniazda pom. 3/2	Gniazda pom. 3/2	REZERWA
Moc [kW]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-

Nr obwodu	S1	S2	S3	S4	S5	CW1	JZKL1	JZKL2	JZKL3	JZKL4	JWKL1	JWKL2	CKD1	CKD2	RACK	WIATA	OZ	STER
Opis	podest NPS	podest NPS	winda	ścianka mobilna	przyzyw	centrala wentylacyjna	jednostka zewnetrzna klimatyzacji	jednostka zewnetrzna klimatyzacji	jednostka zewnetrzna klimatyzacji	jednostka zewnetrzna klimatyzacji	jednostka wewnętrzna klimatyzacji	jednostka wewnetrzna klimatyzacji	centrala KD	centrala KD	szafa RACK	zasilanie wiata	oświetlenie słupowe	zegar astronomiczny
Moc [kW]	1,0	1,0	3,0	0,5	0,1	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,05	0,05	0,1	0,1	0,2	3,1	2,6	0,01

Układ sieci	TN-S
Napięcie znamionowe	230/400V
Moc zainstalowana	80,6 kW
Moc zapotrzebowana	46,5 kW

UWAGI

1. RG - rozdzielnica stojąca IP30 /w rozdzielnicy instalować osprzęt modułowy o parametrach opisanych na schemacie/
2. Każdy przewód PE i N w rozdzielnicy musi posiadać niezależny indywidualny zacisk.
3. W rozdzielnicy pozostawić 20% miejsca na wypadek rozbudowy.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
"SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA"

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904). Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektanta.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Sławomir Gierliński
ul. Leśna 1A/16 | 62-023 Robakowo
e-mail biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992

inwestor:	Gmina Mosina Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina				
obiekt:	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Pecna, ul. Główna 50, dz. nr ewid. 139/6, obręb Pecna, gmina Mosina				
branża:	Elektryka - stan projektowany				skala: -
temat rysunku:	Schemat rozdzielnicy RG				
	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	data:	podpis:	nr rysunku:
Projektował:	MGR INŻ. JOANNA ŁUCZAK	WKP/0403/POOE/23	11.2024		E.10
Projektował:					
Sprawdził:	MGR INŻ. KRZYSZTOF MARKIEWICZ	WKP/0172/POOE/10			
Sprawdził:					