



Bolków, dnia 25 marca 2025 r.

ID.271.13.2025

Strona internetowa prowadzonego postępowania.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „**Zakup i dostawa 5 szt. lamp solarnych ulicznych dla sołectw Płonina i Półwie w ramach realizacji funduszu sołectkiego na 2025**”

W związku z pytaniem skierowanym do Zamawiającego, Zamawiający przekazuje jego treść wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, tzn. zamontowanie akumulatora w gruncie w skrzynce hermetycznej obok fundamentu? Umieszczenie akumulatora w gruncie ze względu na stabilną temperaturę znacząco poprawia działanie całego zestawu.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązania równoważnego w postaci akumulatora zamontowanego w gruncie w skrzynce hermetycznej obok fundamentu słupa lampy.