



Gdynia, dnia 13 marca 2025 r.

DZ.282.06.2025.TP-fn
UC/800/2025

WYJAŚNIENIA SWZ nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. „WYMIANA ROZDZIELNICZY RG3.1 ORAZ REMONT WYŁĄCZNIKÓW GŁÓWNYCH W ROZDZIELNICACH RG3.1, RG3.2, RG3.3 W BUDYNKU KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ I RATOWNICTWA MORSKIEGO NA TERENIE UCMMIT”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.02.2025 r. pod nr 2025/BZP 00115787/01

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy. Niniejsza odpowiedź na pytanie stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia i staje się wiążąca dla Wykonawców przy opracowaniu ofert.

PYTANIE 1

Proszę o wyjaśnienie zakresu prac do wykonania w ramach niniejszego postępowania. Zgodnie z zapisem pkt. V.1 SWZ w pierwszej kolejności jest wymiana rozdzielniczy RG3.1 na nową. Następnie w zakresie jest remont wyłączników w tej samej rozdzielniczy RG3.1.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający informuje, że w zakres wymiany rozdzielniczy RG 3.1 wchodzi wymiana wyłącznika głównego – pole nr 1 .

Roboty należy prowadzić jednocześnie z zastosowaniem wytycznych pkt. 2.4 projektu wykonawczego – załącznika do wzoru umowy – Dokumentacja.