


Nazwa	Zasilanie z istniejącej rozdzielni	Oświetlenie	Gniazda użytkowe	Rezerwa
Nr obwodu		TR/1	TR/2	TR/3
Napięcie [V]	400	230	230	---
Moc zainstalowana P <sub>I</sub> [kW]	2.50	0.10	2.40	---
Typ przewodu	YKY 5x10	YDY 3x1,5	YDY 3x2,5	---

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA:			
<div><div></div><div>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Ul. Dębowa 1/2, 82–500 Kwidzyn www.grupoynang.pl; e-mail: pracownia@grupoynang.pl mobile: +48 735 963 730</div></div>			
NAZWA, OBIEKTU BUDOWLANEGO:			
REMONT WARTOWNI STRAŻNIKÓW PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU			
TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU:			
SCHEMAT ROZDZIELNICY TR			
SKALA:		NR RYSUNKU:	
SZKIC		E-02	
DATA:			
CZERWIEC 2024			
PROJEKTANT		PODPIS:	
IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. Michał Gruźlewski			
NR UPRAWNIENI: POM/0201/P00E/11			
IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. Monika Gruźlewska			
OPRACOWUJĄCY		PODPIS:	
NR UPRAWNIENI: ---			
IMIĘ I NAZWISKO: ---			
SPRAWDZAJĄCY		PODPIS:	
NR UPRAWNIENI: ---			
IMIĘ I NAZWISKO: ---			