

**Wykonawcy postępowania w trybie podstawowym
ZP/29/2025**

Łódź, dn. 15 kwietnia 2025

Sygnatura: ZP/29/2025

Sprawa: Postępowania w trybie podstawowym: „**Modernizacja instalacji gazowej zewnętrznej na terenie obiektu CKD UM na potrzeby zasilenia budynków C5 oraz A4**”

Działając w oparciu art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy podłączenie gazomierzy do systemu BMS wchodzi w zakres wyceny, jeśli tak to prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego o dodatkowe pozycje kosztorysowe w tym zakresie.

Odpowiedź: Podłączenie licznika do BMS nie jest w zakresie Wykonawcy.

2. Czy moduł zliczający zużycie gazu z poszczególnych gazomierzy ma być wyposażony w nadajnik GSM do przesyłania danych do systemu BMS?

Odpowiedź: Licznik gazu bez nadajnika GSM.

3. Z jakim systemem zliczającym ma być podłączony gazomierz G6 (np. mbus rejestrator impulsów)? Sam BMS jest systemem zarządzania budynkiem do którego musimy się wpiąć.

Odpowiedź: Licznik gazu ma być z komunikacją Modbus RTU.

DYREKTOR
Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych
mgr Iwona Rycek