



ZDP PUCK

Zamawiający:

Powiat Pucki - Zarząd Dróg Powiatowych w Pucku

ul. E. Orzeszkowej 5

84-100 Puck

Puck, dnia 4 kwietnia 2025 r.

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania pod nazwą:

Regulacja wpustów ulicznych i włączów studni kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych Powiatu Puckiego w 2025 r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2, 3, 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych zwanej dalej "p.z.p.", Zamawiający udostępnia treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez Wykonawcę oraz udostępnia wyjaśnienia.

Pytanie 1:

Proszę o informacje czy zamawiający dopuści technologie regulacji włączów oraz wpustów zgodną poniższymi wytycznymi:

1. Wycięcie po okręgu asfaltu wokół włazu/wpustu za pomocą automatycznej dwutarczowej maszyny do cieciasfaltu w linii po okręgu (o promieniu min. 0,25 m, szerzej niż średnica włazu), która wycina na zamkniętej pokrywie włazu, zakładana moc maszyny min. 18KM, głębokość cięcia min. 5 cm, maksymalna średnica cięcia min. 1,4 m. W przypadku braku możliwości wykonania wycinki asfaltu po okręgu, należy wyciąć asfalt w kształcie zbliżonym do okręgu, nie dopuszcza się kątów prostych(tzn., kwadrat lub prostokąt.)
2. Założenie pokrywy blokującej, która uniemożliwia wpadanie gruzu do studni kanalizacyjnej.
3. Wykucie ramy włazu młotami o minimalnej sile udaru 68 J oraz wyjęcie ramy włazu/wpustu.
4. Wykonanie nowej podbudowy pod włączem/wpustem z pierścieni betonowych zbrojonych prętem betonowym, układanych kolejno jeden po drugim z zachowaniem dylatacji pomiędzy każdym z nich.
5. Montaż włazu/wpustu przy pomocy ramy poziomującej, zgodnie z istniejącą niweletą drogi.
6. Montaż szalunku pneumatycznego lub metalowego w celu zamknięcia wolnych przestrzeni pod włączem/wpustem.
7. Zalanie włazu/wpustu zaprawą szybkowiążącą zalewową (wodo i mrozoodporną) na bazie cementów modyfikowanych tworzywem sztucznym o wytrzymałości min. 15N/mm² osiąganą w czasie 1 h, min. 60 N/mm² - po 24h, min. 90 N/mm²- po 28 dniach.
8. Nawierzchnie należy odtworzyć z mieszanki asfaltobetonowej na gorąco zakupionej w wytwórni mas bitumicznych (nie dopuszcza się stosowania mieszanek na zimno). Masę asfaltową zagęścić dwuetapowo najpierw zagęszczarką stopową o masie min. 35 kg oraz o wymiarach stopy ubijającej maksymalnie 30cm x 15 cm , następnie zagęszczarką płytową dwukierunkową o masie min. 180 kg. Przed położeniem warstwy asfaltobetonu należy zastosować emulsję bitumiczną (gruntownik rozpuszczalnikowy) zwiększającą przyczepność. Spoiny pomiędzy istniejącą a nowo wykonywaną nawierzchnią asfaltową należy wypełnić za pomocą bitumicznej taśmy dylatacyjnej o wysokości 40 mm i grubości 5 mm. Przewóz mieszanki asfaltobetonowej w specjalnych termosach wyposażonych w system podgrzewu umożliwiający utrzymanie temperatury mieszanki min. 160 st. C przez min. 8 godzin.

Wyjaśnienie 1:

Zamawiający dopuszcza także poza technologią wskazaną w SWZ technologię regulacji włączów oraz wpustów według przedstawionych wytycznych.

Rozdział XVII ust. 1 SWZ otrzymują nowe brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zdp.puck> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 15 kwietnia 2025 r. do godziny 09:00."**

Rozdział XVIII ust. 1 SWZ otrzymują nowe brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2025 r. godz. 09:30.

Rozdział XIX ust. 1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 14 maja 2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ są dla Wykonawców wiążące i stanowią jej integralną część.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 6 i 9 ustawy Pzp, dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2025/BZP 00167666 z dnia 2025-03-28, zamieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2025/BZP 00167666 z dnia 2025-04-04

Podpisano
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pucku
Marcin Majek

- 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania;
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1086567>
- 2) a/a