


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI II PIĘTRO		
LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m²]
1	POM. SOCJALNE	14,90
2	POM. TERAPII ZAJĘCIOW.	36,33
3	POM. TERAPII ZAJĘCIOW.	19,29
4	KOMUNIKACJA	16,35
4A	KLATKA SCHODOWA	16,00
4B	KLATKA SCHODOWA	16,00
4C	KOMUNIKACJA	17,55
5	KOMUNIKACJA	27,50
6	POM. GOSPODARCZE	2,45
7	ŁAZIENKA NP	6,97
8	MAGAZYN	6,33
9	MAGAZYN	6,33
10	POM. TERAPII INDYWID.	17,27
11	POM. TERAPII ZAJĘCIOW.	53,50
12	POM. TERAPII ZAJĘCIOW.	57,74
13	POM. TERAPII ZAJĘCIOW.	49,84
14	MAGAZYN	15,66
15	KOMUNIKACJA	34,23

EWAKUACJA W BUDYNKU RZUT II PIĘTRA



SKALA 1:75

PRZY KAŻDEJ GAŚNICY NALEŻY UMIEŚCIĆ:
- FOTOLUMINESCENCYJNY ZNAK OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ GAŚNICA 10X10 CM

AW1 - montaż natynkowy, rozsył ogólny (do oświetlenia mniejszych przestrzeni oraz urządzeń PPOŻ),
AW2 - montaż natynkowy, rozsył korytarzowy,
AW3 - montaż natynkowy, rozsył szeroki,
AW4 - montaż podtynkowy, rozsył ogólny

AW1	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (ZW)	●
AW2	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (ZW)	●
AW3	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (ZW)	●
AW4	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED (ZW)	●
EW1	OPRAWA EWAKUACYJNA LED JEDNOSTRONNA IP65 (3W)	➔
EW2	OPRAWA EWAKUACYJNA LED DWUSTRONNA IP65 (3W)	➔

LEGENDA:

➔ DROGA EWAKUACYJNA