



- demontaż istniejących warstw wykończeniowych
- demontaż warstw podposadzokowych wzdłużnych
- demontaż podbudowy do gł. min 60cm
- podbudowa z piasku o gr. min. 30cm zagęszczony mechanicznie $\rho_s=1,00$
- beton podkładowy c8/10 o gr 10cm siatką stalową 2mm 10x10cm
- folia pe 0,4mm
- folia pe 0,4mm
- izolacja termiczna gr. 15 cm styropian xps 300
- 0,033 do 0,035 w/mk
- wykonanie hydroizolacji
- wykonanie wywleki dociskowej samopoziomującej o gr min 8cm zbrojonej siatką #6/150

SKALA 1:50