



## WENTYLACJA RZUT II PIĘTRA

**SKALA 1:60**

uwaga:  
stosować rozwiązania nie gorsze niż zaprojektowane; ewentualne zmiany  
konsultować z projektantem branży sanitarnej

**LEGENDA:**

- |  |   |  |                                       |
|--|---|--|---------------------------------------|
|  | <p>wentylator dachowy<br/>Wydajność nie mniej niż: 1224 m³/h<br/>230V; 50Hz</p>   |  | <p>kratka wentylacyjna w drzwiach</p> |
|  | <p>wentylator mechaniczny<br/>zasilenkom sułowym z wyłącznikiem<br/>czasowym do 30 min, IP44, wydajność 900 m³/h<br/>16 W, 34 dba uruchamianie za pomocą włącznika światła.</p> |  | <p>nawietznik NP150 - 17 sztuk</p>    |

[illegible]