


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER		
LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m ²]
1	KOMUNIKACJA	10,32
2	POM. PORZĄDKOWE	2,66
3	SZATNIA	68,28
4	KOMUNIKACJA	12,83
4A	KŁATKA SCHODOWA	26,87
4B	KŁATKA SCHODOWA	26,87
5	WC / NIEPEŁNOSP.	9,15
6	POM. TECHNICZNE	25,72
7	WC DLA KOBIEȚ	3,42
8	WC DLA MĘŻCZYZN	4,22
9	POM. DYDAKTYCZNE	12,31
10	SALA WYPOCZYNKU	77,20
11	KOMUNIKACJA	40,20
12	SALA TERAPII ZAJĘĆ	23,00
13	TOALETA	4,56
14	KOMUNIKACJA	22,00
15	ROZDZIELNIA ELEKTR.	2,88
16	POM. PRZEWIANIA	13,72
17	KOMUNIKACJA	15,07

EWAKUACJA W BUDYNKU

RZUT PARTERU



SKALA 1:75

PRZY KAŻDEJ GAŚNICY NALEŻY UMIEŚCIĆ:
- FOTOLUMINESCENCYJNY ZNAK OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ GAŚNICA 10X10 CM

AW1 - montaż natynkowy, rozsył ogólny (do oświetlenia mniejszych przestrzeni oraz urządzeń PPOŻ),
AW2 - montaż natynkowy, rozsył korytarzowy,
AW3 - montaż natynkowy, rozsył szeroki,
AW4 - montaż podtynkowy, rozsył ogólny

AW1	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (ZW)	AW1
AW2	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (ZW)	AW2
AW3	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (ZW)	AW3
AW4	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED (ZW)	AW4
EW1	OPRAWA EWAKUACYJNA LED JEDNOSTRONNA IP65 (3W)	EW1
EW2	OPRAWA EWAKUACYJNA LED DWUSTRONNA IP65 (3W)	EW2
EW3	OPRAWA EWAKUACYJNA LED ZEWNĘTRZNA (COLD) IP65 (9W)	EW3

LEGENDA:

→ DROGA EWAKUACYJNA