

W odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego w postępowaniu dotyczącym zakupu i montażu klimatyzatorów Multi Split w budynku nr 7 na terenie CSP w Legionowie:

Pyt. 1. Czy Zamawiający posiada dokumentację techniczną budynku lub rzuty pomieszczeń z zaznaczeniem lokalizacji jednostek wewnętrznych/zewnętrznych oraz tras instalacyjnych? Ułatwiłoby to precyzyjne oszacowanie długości tras chłodniczych i elektrycznych.

ODP. Ad 1. Zamawiający wskazuje konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie. Dokumentacja na budynek jest archiwalna z lat 70-tych XX w. Brak w niej tras instalacji które są obecnie w obiekcie.

Pyt. 2. Czy przewidywana jest konieczność zastosowania drabin/podestów/windy (np. z uwagi na montaż agregatów zewnętrznych na elewacji lub dachu)?

Odp. Ad 2. Budynek jest bryłą składającą się z części parterowej oraz części dwukondygnacyjnej. Na dach części parterowej wychodzi się przez pionowy wyłaz z klatki schodowej , a na część piętrową drabinka zewnętrzną z niższego dachu. By ocenić czy jest konieczny podnośnik należy przyjechać na wizję.

Pyt. 3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemów klimatyzacji innych producentów (np. LG, AUX, Mitsubishi, Lennox), spełniających parametry funkcjonalne?

Odp. Ad 3. Oferty będą rozpatrywane tylko na urządzenia z Zapytania Ofertowego.

Pyt. 4. Czy przeglądy gwarancyjne mają być wykonywane raz do roku (min.) przez 5 lat bez dodatkowego wynagrodzenia, czy będą rozliczane osobno?

Odp. Ad 4. Przeglądy wymagane w ilości podanej przez producenta urządzeń przez okres gwarancyjny (5 lat) muszą być ujęte w składanej ofercie. Nie będą dodatkowo płatne.