

TABELA NR 1 - BILANS MOCY - TABLICA SAUNARIUM TS

Lp	Nr obwodu	Opis	Pi [kW]	U [V]	cos f [-]	I [A]	kj [-]	Pz [kW]	Zab. w tab.	Przewód
1	TS/ s/1	STEROWNIK SAUNA PAROWA - generator pary/GP	15	400	0,89	24,4	0,80	12,00	S303 C 32	YDY 5 x 6
2	TS/ s/2	STEROWNIK SAUNA SUCHA - piec dekoracyjny/TSS1	9	400	0,89	14,6	0,80	7,20	S303 C 16	YDY 5 x 2,5
3	TS/ s/3	STEROWNIK SAUNA SUCHA - piec załawkowy / TSS2	9	400	0,89	14,6	0,80	7,20	S303 C 16	YDY 5 x 2,5
4	TS/ s/4	MODUŁ SAUNA SUCHA - piec załawkowy/ LSG10	9	400	0,89	14,6	0,80	7,20	S303 C 16	YDY 5 x 2,5
5	TS/ s/5	STEROWNIK SAUNA PODCZERWIEŃ/TSR	3	230	0,89	14,7	0,80	2,40	S301 C 16	YDY 3 x 2,5
6	TS/ s/6	ZASILANIE OPRAW ŁĄCZKA ŚWIETLNA/ SL1	3	230	0,89	14,7	0,15	0,45	S301 B 16	YDY 4 x 2,5
7	TS/ s/7	ZASILANIE OPRAW ŁĄCZKA ŚWIETLNA/ SL2	3	230	0,89	14,7	0,15	0,45	S301 B 16	YDY 4 x 2,5
8	TS/ t/1	NAGŁOŚNIENIE	1	230	0,89	4,9	0,70	0,70	P304 C 10	YDY 3 x 2,5
9	TS/ t/2	PANEL STEROWANIA EMOTOUCH/ PS	0,1	230	0,89	0,5	0,90	0,09	P304 C 6	YDY 3 x 1,5
10	TS/ c/1	TERMOSTAT	0,1	230	0,89	0,5	0,80	0,08	S301 C 6	YDY 3 x 1,5
11	TS/ c/2	MATA GRZEWCZA	0,9	230	0,89	4,4	0,80	0,72	S301 C 6	YDY 3 x 1,5
12	TS/ c/3	MATA GRZEWCZA	0,8	230	0,89	3,7	0,80	0,61	S301 C 6	YDY 3 x 1,5
13	TS/ c/4	MATA GRZEWCZA	0,8	230	0,89	3,9	0,80	0,64	S301 C 6	YDY 3 x 1,5
14	TS/ c/5	MATA GRZEWCZA	0,3	230	0,89	1,5	0,80	0,24	S301 C 6	SIHF 3 x 1,5
15	TS/ o/1	ZASILACZ 1 OŚWIETLENIE OGÓLNE POM. ODPOCZYNKU TOALETY OPRAWY	0,6	230	0,95	2,7	0,95	0,57	S301 C 10	YDY 4 x 1,5
16	TS/ o/2	ZASILACZ 2 OŚWIETLENIE OGÓLNE POM. ODPOCZYNKU TAŚMA LED	0,6	230	0,95	2,7	0,95	0,57	S301 C 10	YDY 4 x 1,5
17	TS/ o/3	ZASILACZ 3 OŚWIETLENIE OGÓLNE SAUNA PAROWA	0,5	230	0,95	2,1	0,95	0,44	S301 C 10	YDY 4 x 1,5
18	TS/ o/4	ZASILACZ 4 OŚWIETLENIE OGÓLNE SAUNA PODCZERWIEŃ	0,5	230	0,95	2,1	0,95	0,44	S301 C 10	YDY 4 x 1,5
19	TS/ o/5	ZASILACZ 5 OŚWIETLENIE OGÓLNE SAUNA SUCHA	1,1	230	0,95	4,9	0,95	1,01	S301 C 10	YDY 4 x 1,5
RAZEM			58,1					43,0		

Pi = 58,1 kW

kj = 0,74

Pz = 43,0 kW

Un = 400 V

cos f = 0,93

Iz = 66,8 A