



Gmina Stronie Śląskie

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. 74 811-77-11, fax. 74 811-77-32, e-mail: gmina@stronie.pl, www.stronie.pl

GKP.271.24.2025.LS

Stronie Śląskie, 24.03.2025r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania: prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn.: **Odbudowa muru oporowego w ciągu drogi gminnej nr 119927D w obrębie Stronie Lasy**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320- dalej ustawa Pzp) Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie nr 1: Zakładając, że w trakcie wykonywania wykopu pod projektowane fundamenty wykonawca natknie się na podłoże skalne powyżej projektowanego posadowienia fundamentu, czy Projektant dopuści wykonanie ławy fundamentowej bezpośrednio na podłożu skalnym, powyżej projektowanego poziomu posadowienia? Jeżeli nie, to czy Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić koszt skuwania elementów kamiennych celem wbudowania fundamentu zgodnie z Projektem.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

W STWiORB w p. 2.1 Projektant przewidział konieczność mechanicznego odrodzenia rowu z wodą płynącą od muru oporowego poprzez uformowanie nasypu. Czy Projektant przewiduje inne zabiegi technologiczne, w tym w szczególności wykonanie zabezpieczenia skarp po rozbiórce istniejącego muru kamiennego, w celu zabezpieczenia drogi przed możliwym osunięciem gruntu(przewiduje się połówkowe utrzymanie ruchu podczas realizacji prac)? Jeżeli nie, to czy Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić koszt

zabezpieczenia skarp, żeby wykonać ww. roboty zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP.

Odp.: Wykonawca musi uwzględnić koszt zabezpieczenia skarp, tak aby wykonać roboty zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP.

Pytanie nr 3:

Czy Projektant przewiduje wykonanie wszystkich prac (rozbiórka i odtworzenie muru) w jednym etapie, czy wykonawca powinien realizować prace odcinkowo? Jeżeli tak, to jakie maksymalne długości tych odcinków przewiduje projektant?

Odp.: Prace należy wykonać jednoetapowo.

Pytanie nr 4:

Zgodnie z pkt 7. STWIORB i przedmiarem należy wykonać wycinkę 5 drzew. Czy Zamawiający posiada odpowiednie zgody na wycinkę tych drzew?

Odp.: Zamawiający nie posiada zgody na wycinkę drzew. Wykonawca powinien wystąpić o taką zgodę.

Pytanie nr 5:

W projekcie przewidziano zastosowanie betonu klasy B25. Z uwagi na wymaganą klasę ekspozycji dla tego typu konstrukcji i otoczenia należy zastosować beton o klasie minimum C30/37. Prosimy o potwierdzenie jaką klasę betonu należy ostatecznie zastosować do wykonania konstrukcji żelbetowej.

Odp.: Należy zastosowywać beton klasy B25.

Pytanie nr 6:

Zgodnie z pkt. 8. STWIORB podana została informacja, że Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania ruchu drogowego w sposób wahadłowy wraz z sygnalizacją świetlną. W związku z tym, prosimy o informacje czy Zamawiający posiada odpowiednie uzgodnienia i projekt związany z wdrożeniem TOR dla przedmiotowego zadania? Jeżeli nie, to czy Wykonawca powinien uwzględnić koszt opracowania TOR oraz uzgodnienia, jak również czy w przypadku wydłużania się pozwolenia na uzyskanie zgody na

tymczasowa organizację ruchu, Zamawiający wydłuży wykonawcy czas realizacji zadania, o okres potrzebny na uzyskanie odpowiednich zgód.

Odp.: Specyfikacja warunków zamówienia przewiduje, że wykonawca powinien opracować, uzgodnić i wdrożyć projekt organizacji ruchu na czas remontu muru. Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia o okres potrzebny na uzyskanie odpowiednich zgód, jedynie w przypadku opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

BURMISTRZ

Dariusz Chroniec

Kierownik zamawiającego lub osoba
upoważniona do podejmowania czynności w
jego imieniu

