

ZATWIERDZAM

ZASTĘPCY SZEFA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
.....
M. SADOWSKA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Badanie rękawic elektroizolacyjnych:

Przedmiotem usługi jest badanie rękawic elektroizolacyjnych, wyprodukowanych z wysokogatunkowego lateksu kauczuku naturalnego na podstawie normy PN-EN 60903:2006 (EN 60903:2003 + AC2:2005) w celu weryfikacji czy produkt jest nadal bezpieczny do użycia. Rękawice podlegające uśłudze wyprodukowano w klasie 3 (30 kV) oraz w kategorii RC (R – odporne na działanie kwasu, oleju, ozonu; C – odporne na skrajnie niską temperaturę). Kategoria R łączy cechy kategorii A, H i Z; (A – odporne na działanie kwasu, H – odporne na działanie oleju, Z – odporne na działanie ozonu). Zostały zbadane na oddziaływanie termiczne łuku elektrycznego zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 61482-1-1:2009, ASTM F2675/F2575M-13.

Po wykonaniu badania na każdej z par, Wykonawca wystawia świadectwo z wykonanych badań elektrycznych.

TECHNIK
Sekcji V Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
.....
Paula KRÓLIK